



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione gare

Via Dogana, 8 - 38122 - Trento

Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422

e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

AVVISO - PRECISAZIONI

Trento, - 1 MAR 2011

Prot. n. S153/2011/ *130/193* /3.5/1333 -10

OGGETTO: affidamento dei **“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’AUDITORIUM DEL CASTELLO NEL COMUNE DI L’AQUILA”**

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute alla stazione appaltante, si precisa che il Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture ha comunicato che:

“... sentiti i progettisti che hanno redatto l'Elenco descrittivo delle voci e il Capitolato Speciale di Appalto - Parte seconda - Opere Civili, si comunica quanto segue.

Le caratteristiche costruttive relative all'impiego di cinghie piatte e al dispositivo elettronico per il costante monitoraggio dello stato delle cinghie, non sono elementi vincolanti ai fini della fornitura in opera dell'ascensore Cubo 2 descritto negli elaborati progettuali relativi ai “Lavori di realizzazione dell’Auditorium del Castello nel comune di L’Aquila”, con particolare riferimento alla voce n 117 PA.C.LA.14.01 dell’Elenco descrittivo delle voci, dell’Elenco Prezzi unitari e dell’Elenco descrittivo delle voci e al paragrafo 21.2.1 Cubo 2 - Ascensore, del Capitolato Speciale di Appalto - Parte seconda - Opere civili.

I concorrenti potranno proporre ascensori con diverse caratteristiche costruttive purché conformi alle caratteristiche dimensionali e ai requisiti prestazionali e funzionali richiesti nel bando.

Si sottolinea che l'apparecchiatura dovrà essere compatibile con la struttura in cui sarà collocata. Sarà cura dell'Appaltatore verificare che le sollecitazioni indotte dall'ascensore siano trasmesse alle strutture di sostegno senza che si costituiscano carichi pericolosi sia in fase di montaggio sia durante le fasi di esercizio”.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/LL