

FAC SIMILE MODELLO D)**MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Fornitura di n. 3 automezzi APS antincendio di seconda categoria, con cabina singola, per la dotazione di servizio dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Folgaria, Lasino e Spiazzo.

Premessa

Se necessario, il concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dia puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione, l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

A.1) CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE GENERALI

CARATTERISTICHE		Valore richiesto	Valore offerto
A.1.1 Caratteristiche Autotelaio			
A.1.1.1	Potenza motore	≥ 280 CV	
A.1.1.2	Numero rapporti del cambio di velocità manuale	> 6	
A.1.1.3	Cambio velocità automatico con rallentatore (escluso cambio manuale automatizzato-robotizzato)	(si/no)	
A.1.1.4	Cambio di velocità manuale con Rallentatore idraulico	(si/no)	
A.1.1.5	Sospensioni posteriori pneumatiche a 4 molle	(si/no)	
A.1.1.6	Altezza telaio da terra	(mm)	
A.1.1.7	Altezza	≤ 3.100 mm	
A.1.1.8	Altezza allestimento	(mm)	
A.1.1.9	Larghezza	≤ 2.500 mm	
A.1.1.10	Asse/sospensioni anteriori portata	(kg)	
A.1.1.11	Asse/sospensioni posteriore portata	(kg)	
A.1.1.12	Freni a disco	(si/no)	
A.1.1.13	Freno motore maggiorato	(kN)	
A.1.1.14	Alternatore Maggiorato	(Watt)	
A.1.1.15	Accumulatori maggiorati	(A)	
A.1.1.16	Fari fendinebbia incassati nel paraurti anteriore	(si/no)	

CARATTERISTICHE		Valore richiesto	Valore offerto
A 1.2 Caratteristiche Allestimento			
A.1.2.1	Portata nominale della pompa antincendio a 10 bar e 3 m di prevalenza.	≥ 2.400 l/min.	
A.1.2.2	Portata nominale pompa antincendio alta pressione, misurata a 40 bar.	≥ 250 l/min.	
A.1.2.3	Pompa antincendio costruita ed installata dalla ditta allestitrice	(si/no)	
A.1.2.4	Rispondenza alla normativa EN 1846 1-2-3 e successive modifiche.	(si/no)	
A.1.2.5	Impianto supplementare Webasto termostato, per vano pompa posteriore.	(si/no)	
A.1.2.6	Unità lampade torre faro incassate nel tetto, senza sporgenze oltre il piano superiore della furgonatura.	(si/no)	
A.1.2.7	Scaletta posteriore incassata nella furgonatura.	(si/no)	
A.1.2.8	Maggior capacità serbatoio acqua	≥ 2400 l	

A.2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA:

A.2.1) Estensione della garanzia sull'autotelaio di base

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei 24 mesi per autotelaio di base, espresso in mesi.	

A.2.2) Estensione della garanzia sull'allestimento antincendio

Garanzia	Mesi
Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto dei 24 mesi per allestimento antincendio, espresso in mesi.	

A.3) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOTELAIO DI BASE:

Assistenza autotelaio di base	Tipo di automezzo	Nome e sede ditta per assistenza autotelaio di base
Indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati: - per l'automezzo di Folgaria - per l'automezzo di Lasino - per l'automezzo di Spiazzo		

A.4) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'ALLESTIMENTO ANTINCENDIO:

Assistenza allestimento antincendio	Tipo di automezzo	Nome e sede ditta per assistenza allestimento antincendi
Indicazione della sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati: - per l'automezzo di Folgaria - per l'automezzo di Lasino - per l'automezzo di Spiazzo		

A.5) TEMPI DI CONSEGNA:

Tempi di consegna	Valore richiesto	Valore offerto
Indicazione del periodo di anticipazione della consegna rispetto al termine massimo, espresso in giorni.	≤ giorni 300	

Firma/e _____
(del/i legale/i rappresentante/i)