PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

AT55266 – 1052/2018

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAPANNONE "EX ALPEFRUTTA" A MAGAZZINO FUNZIONALE AL SERVIZIO GESTIONE STRADE E AL S.O.V.A. DELLA PAT" - **AT55266 - Codice CIG: 752279352B**

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati:

QUESITO 1:

"La modalità di compilazione della Lista lavorazioni e forniture richiede l'inserimento del costo per manodopera, noli e materiali. Vi sono alcune voci (ad. es. A.004.015.00005.005 - Imp. recupero terre e rocce) che nell'analisi a base gara hanno una componente di manodopera e noli ma nella realtà sono un puro onere da corrispondere all'impianto di smaltimento, essendo escluso lo scavo e il trasporto. Se il concorrente, nella compilazione della propria offerta, indica un costo pari a 0 nella componente manodopera, nel calcolo del valore IND viene valutato come ribasso di manodopera?"

CHIARIMENTO 1:

Il concorrente deve produrre le proprie analisi le cui componenti devono corrispondere a quelle di progetto, ribassate o maggiorate a seconda delle proprie valutazioni. Si conferma la componente manodopera ove indicata: la modifica di detta componente comporta una variazione del punteggio secondo la formula indicata nell'elaborato "Criteri di valutazione delle offerte".

QUESITO 2:

"I punti A.4.3, A.4.4 e A.4.5 del disciplinare di gara prevedono un punteggio per il miglioramento delle prestazioni termiche dei pannelli sandwich. Il mercato, per rispettare il requisito di resistenza

al fuoco EI non offre soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto dal minimo di progetto. Si chiede quindi se è possibile aumentare lo spessore dei pannelli per poter garantire il requisito EI e per migliorare la prestazione termica. Si chiede inoltre di precisare se in fase di verifica, prima dell'aggiudicazione, sia richiesta la presentazione di schede tecniche a garanzia dell'esistenza del prodotto offerto; sembra infatti che non sia richiesto di dimostrare in fase di gara la veridicità di quanto dichiarato".

CHIARIMENTO 2:

Si conferma che il mercato offre soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto dal minimo di capitolato e si ribadisce che non saranno accettate soluzioni che comportino incrementi di spessore dei pannelli. Si ricorda che l'offerta determina un impegno contrattuale e si conferma che non è richiesta la presentazione di schede tecniche dei prodotti in sede di offerta.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "*Dati generali – Informazioni acquirente*").

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PF/PZ

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi