



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

## NOTA DI CHIARIMENTI

**04 NOV. 2016**

Trento, \_\_\_\_\_

Prot. n. S171/2016/577245 /3.5/ 84 -16

**Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA SULLA ROGGIA INDUSTRIALE – COMUNE DI SCURELLE.**

A seguito della richiesta di chiarimenti formulate da concorrenti, il Comune di Scurelle, in qualità di Ente Delegante, con nota prot. n. 576904 dd. 04/11/2016, ha precisato quanto segue.

**QUESITO N. 1:**

A seguito della lettura del Bando di Gara e della relativa documentazione allegata (comprese le tavole di progetto), emerge la necessità di avere ulteriori informazioni di seguito elencate:

- Capo 2.2 – Art. 55. pag. 18 in "E46d Capitolato speciale d'appalto PARTE TECNICA": generatore. Si richiede un chiarimento in merito alla specifica tecnica relativa al grado di protezione (IP44) / tipologia di raffreddamento (IC 01) in quanto non rappresenta una soluzione tecnicamente compatibile.

**RISPOSTA N. 1:**

Il raffreddamento IC01 è un raffreddamento ad aria con ventole. I principali produttori di generatori propongono il raffreddamento IC01 con protezione IP23 ma facilmente ampliabile a IP44 mettendo dei semplici filtri sulle griglie di aerazione del generatore.

La proposta progettuale risulta pertanto tecnicamente compatibile e coerente.

**QUESITO N. 2:**

A seguito della lettura del Bando di Gara e della relativa documentazione allegata (comprese le tavole di progetto), emerge la necessità di avere ulteriori informazioni di seguito elencate:

- Documento E 41 EPU e E 42 CME: confermare che la fornitura elettrica comprende solo il QUADRO DI POTENZA E REGOLAZIONE CENTRALE e QUADRO DI POTENZA E REGOLAZIONE OPERA DI PRESA

**RISPOSTA N. 2:**

Si conferma che sull'elenco prezzi e sul computo dell'appalto relativo alle opere elettromeccaniche vi sono solo i quadri di potenza (e gestione) dell'impianto mentre i rimanenti quadri elettrici sono stati inseriti nell'appalto delle opere edili e posa condotte (già aggiudicato).

Si sottolinea che i quadri oggetti del presente appalto dovranno essere completi di tutti i dispositivi e componenti specificati nelle voci di computo NV.025 e NV.029 del computo e dell'elenco delle forniture, quindi dovranno essere completi di software di gestione dell'impianto idroelettrico e che dovranno essere eseguiti i collegamenti elettrici necessari. Devono inoltre prendere come riferimento lo schema elettrico unifilare e le specifiche tecniche allegati.

**QUESITO N. 3:**


Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere a codesta Spettabile Stazione Appaltante se è possibile ricevere via mail o pubblicare sul sito di gara i **due disegni allegati in formato DWG:**

- **20 Centrale - architettonico tav 1 di 2**
- **21 Centrale - architettonico tav 2 di 2**

**RISPOSTA N. 3:**

I disegni sopra citati sono stati pubblicati e sono disponibili in formato DWG sul sito internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it).

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -



RF/AG