



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti – Ufficio Gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@..serv.appalti@provincia.tn.it

@..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento,

13 GEN. 2017

SITO INTERNET

Prot. n. S171/2016/18659 /3.5-1470-2016

Oggetto: **bando relativo al CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA NUOVA SEDE DEL
LICEO ARTISTICO "A. VITTORIA" TRENTO**

A seguito di alcune richieste di chiarimento formulate da concorrenti interessati a partecipare al concorso in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal competente Servizio Opere Civili con nota prot. n. 6801 d.d. 5/1/2017 e nota prot. n. 7590 d.d. 9/1/2017 si rende noto quanto segue:

Quesito 1)

Se, in seguito alla demolizione dei piani superiori, dovesse riscontrarsi più favorevole, dal punto di vista economico e della sicurezza strutturale, demolire anche gli altri due piani è possibile procedere con una progettazione in tal senso?

Risposta

Le possibilità di intervento sui piani interrato e terra sono quelle ammesse al punto 3 *Prescrizioni tecniche generali e requisiti* del DPP.

Quesito 2)

viste le risposte ai quesiti posti si chiedono ulteriori specifiche relativamente all'obiettivo:

- mantenimento, con ristrutturazione e/o adeguamento dei piani interrati e terra dell'edificio nel rispetto dei limiti costruttivi (espresso nel punto 3 del DPP).

Tale chiarimento è necessario poiché le possibilità d'intervento sulla sagoma del solaio di copertura del piano terra non sono deducibili dal punto sopraccitato.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Considerato comunque che il DPP richiede la demolizione e la ricostruzione del volume soprastante il piano terra, il concorrente può liberamente sviluppare la propria proposta progettuale nel rispetto del programma funzionale e delle norme di settore vigenti.



Quesito 3)

Nel sovrapporre il piano interrato ed il piano terra dell'edificio si evidenzia una incongruenza di circa 50 cm nelle strutture portanti tra l'ala sud e quella nord. In particolare non sembrano allineati pilastri, ascensori, vani scale e montacarichi.

Il tentativo di sovrapposizione è stato effettuato sia tenendo come riferimento il vano scale sud che il vano scale nord ovest (verso il vecchio distributore di benzina).

Immaginando che pilastri e vani scale siano in realtà allineati, e che entrambi i piani possano essere mantenuti (come richiesto dal bando di gara) si chiede in questa di fase explicitare almeno quale dei due piani sia quello corretto da mantenere come struttura portante per poter predisporre elaborati grafici di progetto congruenti.

Risposta

Il piano **corretto**, da mantenere come riferimento per la struttura portante, è quello **interrato**.

PF/10



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -