PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio Gare
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ *serv.appalti@provincia.tn.it*
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Gara telematica: n. AT55272/ 1505-17

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO n. 5

Oggetto: **affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELL'OSPEDALE S. LORENZO DI BORGO VALSUGANA (TN).**

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto si comunica che la Struttura competente, Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, ha fornito i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 15:
Essendo attualmente impegnati nella predisposizione dell'offerta tecnica della gara in oggetto e, considerata la complessità dei lavori in essa previsti (soprattutto nella "logistica" sia temporale che spaziale degli interventi) si chiede una nuova proroga sul termine massimo per la richiesta di chiarimenti (05/09/2018). Si rammenta che la presente gara ha, attualmente, termine di presentazione fissato nella data del 26 ottobre p.v. (ovvero fra circa 50 giorni) e che nel corrente mese di settembre come nei successivi mesi di ottobre e novembre trovano scadenza numerose gare indette da codesto medesimo ente.
RISPOSTA N. 15:
Si conferma quanto previsto dal bando integrale di gara redatto in conformità alla Delibera della Giunta provinciale n. 1994 dd. 11 novembre 2016, ai sensi della quale la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti deve pervenire obbligatoriamente entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando; eventuali richiesta tardive non saranno prese in considerazione.

QUESITO N. 16 - SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA:
Si richiede di specificare se con la richiesta: "Consentire la comunicazione con staff medici chirurgici remoti" si intende un sistema di videoconferenza che permette la comunicazione bidirezionale audio e video con una stazione remota con la possibilità di inviare due segnali in simultanea.

RISPOSTA N.16
S'intende la possibilità di routing dei segnali A/V al di fuori della sala operatoria, ai fini di sessioni di videoconferenza/teleconsulto. La comunicazione deve essere bidirezionale.

QUESITO N. 17 - SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA:
Si richiede di specificare se con la richiesta: “L’intera struttura di connettività deve essere certificata…” si intende la certificazione medicale sia dell’hardware che del software, che dell’intero sistema nel suo complesso, quindi comprensivo di cablaggio.

RISPOSTA N. 17
La frase - “L’intera struttura di connettività deve essere certificata sia in termini prestazionali, sia in termini di rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza degli ambienti operatori” –precisa che l’infrastruttura di connettività deve garantire (e quindi essere certificata secondo le pertinenti norme tecniche) le prestazioni e i requisiti richiesti dalle attrezzature componenti il sistema integrato di sala (come da istruzioni del produttore) per garantire la corretta installazione delle stesse; deve essere altresì garantito il rispetto delle norme tecniche relative ai locali ad uso medico a destinazione operatoria.

QUESITO N. 18 - LAVORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
L'unità di misura riferita alle lavorazioni di consolidamento indicata in progetto risulta essere in "mc" "metricubi", mentre dovrebbe essere espressa in metri quadri "mq".

RISPOSTA N. 18
L’indicazione riportata in computo come unità di misura per le voci di consolidamento (mc) è un errore materiale. Le quantità riportate in computo sono correttamente valutate a mq, come da Analisi prezzi. Pertanto per le voci relative al Consolidamento occorre intendere che l’unità di misura sia il mq in luogo del mc, in conformità a quanto riportato in analisi prezzi. Le voci in oggetto sono: PA.OS.004, PA.OS.005, PA.OS.009, PA.OS.010, PA.OS.011 e PA.OS.012.

QUESITO N. 19 - LAVORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Si richiede se le lavorazioni di consolidamento debbano necessariamente essere eseguite con "metodo CAM", come indicato da progetto, o se si possano prendere in considerazione ulteriori e/o alternativi "metodi" di consolidamento.

RISPOSTA N. 19
Si faccia riferimento a quanto già specificato in progetto.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/RG