



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti – Ufficio Gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@..serv.appalti@provincia.tn.it

@..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 14 DIC. 2016

SITO INTERNET

Prot. n. S171/2016/ 672115 /3.5-1470-2016

Oggetto: **bando relativo al CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA NUOVA SEDE DEL  
LICEO ARTISTICO "A. VITTORIA" TRENTO**

A seguito di alcune richieste di chiarimento formulate da concorrenti interessati a partecipare al concorso in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal competente Servizio Opere Civili con nota prot. n. 662938 d.d. 12/12/2016 si rende noto quanto segue:

**Quesito 1):**

... scrivo questa mail per conto dell'ufficio ... (*ndr: impresa non italiana*) ...

... nel paragrafo 5, viene dichiarata la necessità di sottoporre quanto segue: la domanda di partecipazione sottoscritta dal gruppo di progettazione, il DGUE e l'idea progettuale. Il Documento di Gara Unico Europeo citato deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata nel consorzio temporaneo, che sarebbe il nostro caso per l'eventualità. Il coinvolgimento di imprese specializzate come il geologo o il tecnico professionista qualificato LEED-AP ci lascia perplessi in termini di tempistiche ed organizzazione, poiché ci risulta dispendioso coinvolgere in un team di progetto degli specialisti per la consegna preliminare, che riteniamo più concettuale di quello che effettivamente è opportuno fare per la seconda fase, volta alla presentazione del lato tecnico-impiantistico legato alla proposta architettonica. Analizzata la questione e prevedendo di riscontrare molte difficoltà nella fase burocratica, data la nostra posizione politica, ci chiediamo se non fosse possibile rendere noto il coinvolgimento degli specialisti solo in caso di superamento della fase preliminare, in modo tale da velocizzare i tempi di organizzazione e produzione dell'elaborato.

**Risposta:**

Per quanto riguarda la presenza delle figure professionali nel gruppo di progettazione si conferma quanto previsto al punto 3.4 del Bando di Concorso.



**Quesito 2):**

1-Il montacarichi è sufficiente che colleghi piano interrato a piano terra, cioè che colleghi i piani dove vengono collocati i laboratori di produzione, oppure deve collegare tutti i 4/5 livelli dell'edificio?

2-Il montacarichi può fungere anche come ascensore, oppure un ascensore va comunque previsto?

**Risposta:**

1- Il montacarichi, previsto al punto 4.3 del DPP, deve collegare il piano interrato con il piano terra.

2- Il montacarichi non può fungere da ascensore. Nell'edificio scolastico deve essere garantito un livello di accessibilità di tutti gli spazi interni tale da consentire la fruizione dello stesso a tutti gli utenti. Pertanto deve essere previsto almeno un ascensore che colleghi tutti i piani dell'edificio.



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -