



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ serv.appalti@provincia.tn.it

@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 23 giugno 2017

Prot. n. S171/17/352039/681-17

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL' EX DISCARICA COMPENSORIALE IN LOC. "VALZELFENA" – C.C. TESERO E CAVALESE

NOTA DI CHIARIMENTI N. 3

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali, ha dato riscontro ai quesiti che si riportano di seguito:

QUESITO 11

Se in un'ATI viene coinvolta un'impresa specializzata nell'esecuzione delle lavorazioni di sola saldatura tale impresa deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali?

RISPOSTA 11

All'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto è espressamente prevista, come requisito di esecuzione, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in capo all'appaltatore, individuando quindi tale soggetto nell'Impresa singola ovvero in un'ATI. Pertanto, se il soggetto specializzato cui competerà il compito di occuparsi della saldature dei teli fa parte dell'ATI, dovrà ottemperare a quanto sopra indicato. In compenso, potrà godere dei benefici delle premialità previste ad esempio al punto OT 2.2 (*"operatori abilitati alla saldature delle geomembrane ... in carico all'organico dell'impresa offerente o ATI"*) e ai punti OT 3.3. (in quanto sarà ridotta l'incidenza economica dei subappalti) secondo quanto indicato nell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

QUESITO 12

Con riferimento al bando di gara telematica n: AT45331 "Lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica compensoriale in loc. "Valzelfena" C.C. Tesero e Cavalese" si richiede se è prevista la possibilità di effettuare un sopralluogo al cantiere in oggetto e le modalità per poter inoltrare tale richiesta (modulistica ecc.).

RISPOSTA 12

Il bando di gara non prevede espressamente la necessità di effettuare un sopralluogo all'area, considerata la facilità di accesso e le condizioni operative che non presentano particolari complessità. Ad integrazione delle informazioni fornite, il Servizio Opere Ambientali ha provveduto, a conferma di

quanto sopra, a mettere a disposizione dei concorrenti una documentazione fotografica del sito. Si rimane in ogni caso a disposizione, qualora fosse ritenuto comunque necessario ai fini della formulazione dell'offerta, per l'effettuazione di un sopralluogo, inviando formale richiesta, accompagnata dalla copia di un documento di identità del soggetto incaricato, al seguente indirizzo: serv.opereambientali@pec.provincia.tn.it

QUESITO 13

1. In caso di partecipazione in ATI da costituirsi, l'impresa mandante che eseguirà le sole opere ove richiesta la specifica abilitazione alla saldatura deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9?

2. In merito all'elemento OT 2.2 – operatori abilitati alla saldatura di geomembrane in HDPE e tubazioni in HDPE gli operatori abilitati alle saldature indicati nell'offerta tecnica possono essere i dipendenti di un'impresa individuata come subappaltatrice?

3. In caso di affidamento in subappalto delle lavorazioni di saldatura, la ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9?

4. In merito all'elemento OT 2.7 – percentuale di dipendenti messi a disposizione della commessa che hanno seguito corsi di formazione specifica per ambienti con rischio biologico e per rischio in ambienti confinati si possono conteggiare anche dipendenti di un'impresa individuata come subappaltatrice?

RISPOSTA 13

1. Si veda la risposta al quesito 11.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante di cui all'elemento OT 2.2, la risposta è negativa nel senso che, come ribadito nelle spiegazioni contenute nell'elaborato "criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa", "...si intende premiare il numero di dipendenti in carico all'organico dell'impresa offerente (o ATI)...".

3. Si veda la risposta al quesito 11.

4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante di cui all'elemento OT 2.7, la risposta è negativa nel senso che, come ribadito nelle spiegazioni contenute nell'elaborato "Criteri di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa", si intende premiare la presenza di personale con specifica preparazione se dipendente dell'Impresa o dell'ATI aggiudicataria. La presenza di personale di un subappaltatore non costituisce, per l'elemento in questione, motivo di premialità sottolineando comunque il fatto che al subappaltatore saranno in ogni caso trasferite le esigenze di preparazione del proprio personale in questo caso sotto il profilo della sicurezza in cantiere.

QUESITO 14

In riferimento alla gara per Lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comprensoriale in Loc. "Valzefena" – C.C. Tesero e Cavalese" CiG 7067546376, la scrivente chiede chiarimenti in merito al requisito Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat. 9 classe B e nello specifico se per il suddetto è possibile usufruire dell'Avvalimento essendo noi in possesso della Cat 9 Class. D

RISPOSTA 14

Si fa presente che il quesito inoltrato in data 16/06 u.s. risulta essere pervenuto tardivamente rispetto a quanto stabilito nel bando di gara. Si ritiene utile precisare che l'avvalimento è disciplinato dal paragrafo 4.6 del bando di gara con riferimento ai requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2B del bando di gara (attestazione SOA).

QUESITO 15

Buongiorno, siamo a chiedere in merito al caricamento dei file forniti per l'offerta tecnica ed economica se gli stessi, per il caricamento a sistema possano essere trasformati prima in formato pdf e poi firmati digitalmente e caricati a sistema ovvero gli stessi debbano essere firmati digitalmente direttamente nei formati forniti.

RISPOSTA 15

Si fa presente che il quesito inoltrato in data 19/06 u.s. risulta essere pervenuto tardivamente rispetto a quanto stabilito nel bando di gara. Si richiama quanto espressamente disciplinato all'art. 5 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa" per quanto attiene la presentazione della documentazione tecnica e il paragrafo 3 del bando di gara per quanto attiene la presentazione dell'offerta (in particolare per quanto attiene la MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA).

<p>Si provvede altresì così come richiesto dal competente Servizio Opere Ambientali ad integrare la documentazione di gara mettendo a disposizione dei concorrenti la documentazione fotografica del luogo di esecuzione dei lavori. La documentazione viene caricata a sistema SAP – SRM nella sezione "Dati Generali – Informazione acquirente" all'interno della cartella "Foto luogo".</p>
--

<p>Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente").</p>

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna –
Documento firmato digitalmente

PF/PV

Allegato: Documentazione fotografica del luogo di esecuzione dei lavori