



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

**P** +39 0461 496444

**F** +39 0461 496422

**@** serv.appalti@provincia.tn.it

**@** serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 12 giugno 2017

Prot. n. S171/17/ 326701/681-17

**Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL' EX DISCARICA COMPRESSORIALE IN LOC. "VALZELFENA" – C.C. TESERO E CAVALESE**

## **NOTA DI CHIARIMENTI N. 2**

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali, ha dato riscontro al quesito che si riporta di seguito:

### **QUESITO 10**

*Si chiede chiarimento in merito all'art. 39 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SU DUE LATI - spess. 1.5 mm.*

*La voce estesa di Elenco prezzi unitari riporta invece: Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugata su di un lato mediante spruzzatura a caldo di polimeri vergini tali da rendere la superficie trattata rugosa sia al tatto che alla vista.*

*Si chiede quindi se la guaina debba essere corrugata su uno o due lati.*

### **RISPOSTA 10**

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 320664 di data 8 giugno 2017 relativa ad una richiesta di chiarimento in merito all'art. 39 GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SU DUE LATI – spess. 1,5 mm, con la presente si conferma che le caratteristiche corrispondono a quelle nel titolo della voce e cioè che deve essere corrugata su 2 lati e che la descrizione sottostante contiene un refuso di trascrizione.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente").

Per IL DIRIGENTE  
- dott. Paolo Fontana –  
Documento firmato digitalmente