



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Trento, **19 AGO. 2011**

NOTA DI CHIARIMENTI

Prot. n. S153/2011/ **488874** /3.5/670-11

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER (P.ED. 2035 CC TRENTO)"

Un'impresa interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha formulato i seguenti quesiti/richieste:

"...In riferimento alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede se sia possibile per una stessa tipologia di prodotto per la quale è necessario fornire certificazioni di contenuto di riciclato, presentare più alternative commerciali (tutte debitamente supportate dalla richiesta documentazione tecnica attestante il possesso delle caratteristiche minime), procedendo, nell'ambito della verifica del contenuto complessivo di riciclato (contenuto nella Relazione Finale di cui al punto 5.4 dell'art. A5 del Disciplinare) mediante l'impiego dei valori inferiori di riciclato tra quelli delle alternative proposte.*
- 2) Data l'apparente incompatibilità, confermata anche da approfondite analisi di mercato, tra i valori richiesti di percentuale di riciclato e valore di SRI dei prodotti ceramici, si richiede di verificare e confermare l'enità di tali limiti o, in alternativa, chiarire se nelle valutazioni dei concorrenti è da privilegiare il valore di percentuale di riciclato o il valore di SRI.*
- 3) E' possibile sostituire i materiali specifici in cui è prevista la percentuale minima di contenuto di materiale pre consumo, con medesimo o analogo materiale la cui percentuale di materiali riciclati ai fini del calcolo sia equivalente (considerando sia contenuto pre consumo che postconsumo)?*
- 4) Si chiede di confermare che il calcolo della percentuale di riciclato relativo alle voci di computo composte (quali pareti in cartongesso con isolante in intercapedine, vespai areati su igloo, etc..) debba essere effettuato fornendo una valutazione economica circa l'incidenza di ciascun componente sul prezzo unitario (determinabile e documentabile dal concorrente sulla base, per quanto possibile, del prezzario della Provincia Autonoma di Trento ed. 2010) e applicando successivamente la metodologia prevista al punto MR 4.1."*

Con riferimento a tale quesito l'Opera Universitaria di Trento, con nota prot. n. 6214/16.7 d.d. 17 agosto 2011, ha comunicato quanto segue:

- "1) Per una stessa tipologia di prodotto per la quale è necessario fornire certificazioni di contenuto di riciclato dovrà essere presentata dal concorrente una sola proposta.*
- 2) Come previsto all'art. 1 comma 4 del Capitolato speciale d'appalto (CSA) la Committenza intende ottenere per l'edificio la certificazione LEED livello Platinum. Pertanto, se con una minore percentuale di riciclato nella fornitura di prodotti ceramici per esterni si raggiungesse comunque il credito previsto in*

virtù della quantità di materiale riciclato nella fornitura di altri prodotti, è sicuramente da privilegiare la scelta di materiali che abbiano un valore di SRI che permetta di raggiungere il credito specifico (SS7. 1).

3) E' possibile sostituire i materiali specifici in cui è prevista la percentuale minima di contenuto di materiale pre-consumer con medesimi o analoghi materiali la cui percentuale di materiali riciclati ai fini del calcolo sia equivalente, considerando il contenuto di materiale sia pre-consumer che post - consumer.

4) Il calcolo della percentuale di riciclato relativo a materiali compositi deve essere fatto seguendo le specifiche previste per quel particolare credito (vedi testo citato nei documenti di gara "New Construction & Major Renovation - Version 2.2 - Reference Guide"), I costi da prendere in considerazioni per il calcolo sono quelli dell'Elenco Prezzi Unitari (quindi quelli di progetto)."

PF/LL


IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -