PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i servizi
Ufficio Gestione gare
Via Dogana, 8 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: uff.appalti@provincia.tn.it

Trento, - 2 FEB 2011

Prot. n. S153/2010/ 65032 /3.5/1091-10

Oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO SITO IN VIA PIAVE A TRENTO PP.ED. 4911 – 6322 E P.F. 770/1 IN C.C. TRENTO"

CHIARIMENTI

Alla luce di alcuni quesiti di natura tecnica relativi alla gara in oggetto formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla procedura, il competente Servizio Edilizia Pubblica e Logistica con nota prot. n. S147-2011-55624/19.1.1/MG dd. 31/01/2011 ha fornito i seguenti chiarimenti:

Quesito 1: 1. Nel documento "criteri per la redazione analisi prezzi" al punto 2.5 "spese generali" viene fissata una soglia massima pari al 15% da indicare nell'analisi prezzo. Proseguendo nel medesimo paragrafo viene richiamata un'aliquota percentuale minima, che però non è quantifica in termini numerici. Che percentuale minima si può considerare?
Risposta: Per quanto riguarda gli oneri generali è ammesso che il Concorrente possa indicare, fornendo adeguate giustificazioni, un'aliquota inferiore rispetto al 12% della somma dei costi per manodopera, materiali, noli e trasporti, adottato nel prezziario della Provincia Autonoma di Trento, aliquota che deve restare comunque non inferiore al 10% della medesima somma; al di sotto di tale percentuale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato.

Quesito 2: Nel documento ALLEGATO B "elenco degli articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale" sono riportate delle lavorazioni con quantità pari a "0". Si chiede se anche di queste lavorazioni bisogna predisporre le analisi prezzo.
Risposta: Causa un refuso di stampa, nell' allegato B "elenco articoli da analizzare ai fini della valutazione delle offerte anomale", sono riportate le seguenti lavorazioni con quantità 0:
- B.006.087.0053.025* morsetto in ottone per il collegamento e il raccordo di corda in rame nuda,
- B.018.040.0020.010 rivestimento ceramico pressato omogeneo interno — gres.... Finitura superficiale levigata,
- B.030.010.0045.145 lattonerie sagomate... zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 mm,
- B.062.087.0050.015 corda rame nuda sezione 35 mm2,

L'analisi del prezzo dei sopraddetti articoli non va effettuata in quanto non presenti nella lista delle lavorazioni e forniture.

Quesito 3: Gli elaborati consegnati su supporto informatico sono stati predisposti in formato ridotto (A3) e fuori scala. E' possibile avere copia degli elaborati progettuali su supporto informatico in formato DWG, DXF,?
Risposta: Non è possibile avere una copia degli elaborati in formato dxf, dwg.

Quesito 4: Nel caso il punto 3. non possa essere soddisfatto, è possibile ottenere degli elaborati progettuali anche in formato PDF che rappresentino nella loro interezza i singoli piani in scala 1:100?
Risposta: Non è possibile ottenere altri elaborati in formato pdf rispetto a quelli già presenti sul CD messo a disposizione. Eventualmente, gli elaborati stampati in scala 1:50, 1:100 sono disponibili in visione in forma cartacea presso l'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare – via Dogana n. 8 – Trento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Quesito 5: Ai fini del rispetto dei requisiti acustici, si deve fare riferimento alle classi della UNI 11367?
Risposta: Ai fini del rispetto dei requisiti acustici minimi, si dovrà fare riferimento alla normativa attualmente in vigore, quindi al D.P.C 5 dicembre 1997: determinazione dei requisiti acustici degli edifici. La norma UNI 11367 può essere utilizzata come riferimento di buona tecnica, per quanto compatibile con il DPCM 5/12/1997.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI

PF/RG