



DIAMETRI MINIMI DELLE TUBAZIONI

cavi		sezione (mm²)									
Uo/I	tipo	Num.	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
450	Cavo unipolare (senza guaina)	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		2	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		3	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		4	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		5	16	16	16	16	16	16	16	16	16
750V	Cavo multipolare	quad.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		quad.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
0,6 kV	Cavo unipolare (senza guaina)	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		2	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		3	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		4	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		5	16	16	16	16	16	16	16	16	16
0,6 kV	Cavo multipolare pvc o gomma	quad.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		tripol.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		quad.	16	16	16	16	16	16	16	16	16




PARTICOLARE GRUPPO PRESE "A"

LEGENDA SIMBOLI FM-ILLUMINAZIONE	
Simbolo	Descrizione
	Struttura ad incasso punti
	Gruppo prese
	App. Illum. a ledto luce fluorescente da 24W con reattore elettronico dimmerabile
	Lampada a fluorescenza
	Lampada di emergenza a fluorescente a corrente continua
	Plafond luminoso
	Plafond luminoso per controllo di posizione
	Collegamento equipotenziale metallico
	Collegamento equipotenziale



NOTE INSTALLATIVE CONSIGLIATE
DELLE APPARECCHIATURE



Azienda Provinciale
Provincia Autonoma di Trento
per i Servizi Sanitari

RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI
ing. Mauro Trentinaglia

COORDINATORE DEL PROGETTO
ing. Claudio Corbelli

COMUNE DI TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

OSPEDALE CIVILE SANTA CHIARA - TRENTO

PROGETTO ESECUTIVO

AREA P.E.T.-TC e S.P.E.C.T.-TC

FM-ILLUMINAZIONE

SCHEMA PLANIMETRICO PIANO TERRA

Marzo 2008

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA INGENGERIA

12006

Coordinamento - Architettonico

FORMAT

arch. Fabrizio Corbelli

ing. Roberto Maggini

Strutture - Scelta

Tecnolog&Impianti STUDIO ASSOCIATO

02406

VIE02

COLLEGIO TRENTI INDUSTRIALI

TRENTO

SERVIZIO ELETTRICO

per ing. GIORDANO MARCO

02406 - 0461 - 1189