

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO														
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software			Connessione PP tipo					BUS di campo										Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti			
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN					ISDN	GSM	Master					Slave					Solo supervisione	Con comando	
									DOS	DOS Virtualizzato									ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFIBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M		SIEMENS 6ES7 - 157/PA			PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93
Ala	AL	x			x			x			x			x	x	x			x									51	23		
Albiano	AB	x				x			x			x		x		x			x									79	19		
Aldeno	AD	x			x			x				x		x	x	x				x								120	9		
Andalo	AN	x			x			x			x			x	x	x		x										80	29		
Arco	AR	x			x			x				x		x	x	x			x									121	44		
Avio	AV	x			x			x			x			x	x	x			x									63	21		
Banco	BA	x			x				x			x		x		x				x								140	24		
Baselga di Pinè	BS	x				x		x			x			x	x				x	x								105	48		
Besenello	BE	x			x				x			x		x		x	x			x								110	11		
Calavino	CA	x			x				x		x			x	x	x				x								79	15		
Campitello di Fassa	CM	x				x		x			x			x	x			x										102	31		
Campodenno	CN	x			x			x				x		x	x	x			x									123	58		
Canal Sanbovo	CB	x				x			x				x	x		x			x									133	42		
Carbonare	CR	x				x			x			x		x		x			x									45	6		
Castello di Fiemme	CS	x				x		x			x			x	x	x			x									82	39		
Castello Tesino	CT	x				x			x					x		x			x									92	18		
Cavareno	CV	x			x			x				x		x				x										134	59		
Chizzola	CH	x				x		x				x		x	x	x			x		x							176	75		
Cles	CL	x			x				x		x			x	x	x				x			x					122	24		
Dimaro	DI	x			x				x			x		x	x	x				x								121	54		
Dorsino	DS	x			x			x			x			x				x										51	9		
Drena	DR	x			x				x		x			x		x				x								41	6		
Fai della Paganella	FA	x			x				x		x			x		x			x									84	18		
Faver	FV	x				x		x				x		x		x			x									91	28		
Folgaria	FL	x				x		x				x		x	x				x									133	48		
Fondo	FO	x			x			x			x			x	x	x				x								104	32		
Giustino	GI	x			x			x				x		x	x	x				x								114	47		
Grigno	GR	x				x		x			x			x					x									39	19		
Imer	IM	x				x		x			x			x		x				x	x	x						275	88		
Lavarone	LR	x				x			x			x		x	x	x												76	22		
Lavis	LS	x				x		x				x		x	x	x				x								176	78		

IMPIANTO							TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO																
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software		Connessione PP tipo					BUS di campo						Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti									
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN	ISDN	GSM		Master			Slave					Solo supervisione	Con comando							
									DOS	DOS Virtualizzato						ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFIBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U		SIEMENS 6ES5 - ET200U			SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93				
Levico	LV	x					x		x				x		x	x	x				x										199	57
Madonna di Campiglio	MA	x			x			x					x		x	x	x				x										98	19
Malè	ME	x			x				x				x		x	x	x						x								101	21
Malga Laghetto	VE	x					x		x				x		x	x					x					x					60	31
Mezzana	MZ	x			x			x					x		x	x	x				x										85	28
Mezzocorona	MC	x				x		x					x		x	x						x									162	61
Moena	MO	x					x			x			x		x	x	x						x								111	32
Molina di Fiemme	MF	x					x		x				x		x	x					x										58	21
Molina di Ledro	MD	x			x			x				x		x	x	x					x										58	12
Molveno	ML	x			x			x				x		x			x		x												106	28
Mori	MR	x				x		x				x		x	x	x					x										75	27
Passo Tonale	PT	x			x			x					x		x						x					x					74	33
Passo Lavazè	PE	x					x		x						x		x									x					20	3
Passo Rolle	PR	x					x		x			x		x	x							x									50	20
Pietramurata	DP	x			x				x				x		x		x						x								105	21
Pieve di Bono	PB	x			x			x					x		x	x	x			x											87	31
Pieve di Ledro	PL	x			x			x					x		x	x	x				x										126	50
Pieve Tesino	PC	x					x			x					x		x						x								81	19
Pozza di Fassa	PF	x					x		x				x		x	x					x										117	48
Ragoli	RG	x			x			x					x		x		x				x					x	x				135	63
Riva Arena	RA	x			x			x					x		x	x	x				x					x	x				149	36
Riva San Nicolò	RN	x			x			x					x		x	x	x					x									97	26
Rovereto	RV	x				x		x					x		x	x	x									x					256	56
S.Martino di Castrozza	SZ	x					x			x					x	x	x						x								135	69
Santa Massenza	SS	x			x				x						x	x	x						x								69	20
Sover	SO	x					x		x				x		x							x									93	18
Spiazzo Rendena	SP	x			x			x					x		x	x	x			x											71	21
Stenico	SE	x			x			x					x		x	x	x									x					117	40
Storo	ST	x			x			x							x	x	x										x				42	3
Taio	TA	x			x				x			x		x	x	x										x					123	33
Terragnolo	TG	x					x			x			x		x		x										x				48	12

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO												
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software			Connessione PP tipo					BUS di campo					Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti						
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN	ISDN	GSM	Master					Slave					Solo supervisione	Con comando			
									DOS	DOS Virtualizzato					Presenza		ADSL	Superv. WEB	ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING		Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP			SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M
Tesero	TE	x					x			x				x	x				x									153	37
Tremalzo	TM	x			x												x											0	0
Trento nord	TN	x				x			x					x		x												403	83
Trento sud	TS	x				x			x					x		x												172	10
Vallarsa	VL	x				x			x					x		x												71	30
Villa Agnedo	VA	x					x		x					x		x	x											80	18
Viote	VT	x				x			x				x			x												8	2
Baitoni	8S		x		x											x												20	4
Belvedere	1G		x				x		x						x	x		x										11	2
Borgo via dei Bagni	1V		x					x							x													42	6
Braitto	1L		x					x							x	x		x										28	11
Calceranica	2L		x					x							x	x		x										46	11
Caldonazzo	4L		x					x							x	x		x										41	13
Campiello	6V		x					x							x	x		x										43	7
Campolongo	9L		x				x								x	x		x										17	5
Castel Valer	8T		x		x										x													20	4
Castelletto di Ton	7C		x		x										x													20	4
Cillà	9S		x		x					x					x	x		x										36	8
Cinte Tesino	1P		x				x								x	x		x										23	7
Comano	5S		x		x					x					x	x		x										73	8
Cressino	4C		x		x					x					x	x		x										20	4
Cunevo	6C		x		x																							0	0
Dardine	1U		x		x										x													20	4
Flavon	3C		x		x										x													20	4
Grumo autostrada	2M		x			x																						0	0
Grumo Lungo Adige	1M		x			x				x					x	x		x										34	8
Isera	1R		x			x				x					x	x		x										15	2
Lago Morto	3V		x				x				x				x	x		x										32	9
Lases	1A		x				x				x				x	x		x										48	11
Lisignago	8L		x			x				x					x	x		x										25	6
Lodrone	0S		x		x						x				x													20	4

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO														
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software		Connessione PP tipo						BUS di campo											Quantità indicativa componenti			
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN					ISDN	GSM	Master					Slave							
									DOS	DOS Virtualizzato									Presenza	ADSL	Superv. WEB	ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93
Luserna	4V		x				x			x			x	x		x					x				x				45	12	
Malga Zangola	2K		x		x												x												0	0	
Mandola	3L		x				x			x			x	x		x					x			x					34	9	
Marter destro	2V		x				x			x			x	x		x					x			x					32	9	
Martincelli	2G		x				x			x			x	x		x					x			x					31	6	
Maso Callianer	1Z		x				x		x				x	x		x							x						12	2	
Maso Milano	5C		x		x									x			x				x			x					20	4	
Mattarello	4T		x				x			x				x		x					x			x					41	13	
Mezzolago	5P		x				x			x				x		x					x			x					34	7	
Mollaro	2U		x				x			x				x							x			x					20	4	
Monti di Cavedine	1D		x				x						x	x		x					x			x					40	6	
Nambino	1K		x				x																						0	0	
P.zza Gen. Cantore	2T		x				x			x				x							x			x					20	4	
Pergolese	4D		x				x			x				x							x								20	4	
Pomarolo	6R		x				x		x				x	x		x							x						29	7	
Ponte dei Tedeschi	7S		x				x		x				x	x		x							x						138	28	
Ponte Oliveti	3D		x				x			x				x							x								20	4	
Portolo	4U		x				x			x				x							x								20	4	
Pressano	0L		x				x																						0	0	
Pur 1	3P		x				x																						0	0	
Pur 2	4P		x				x			x				x							x								20	4	
Roc	4S		x				x			x				x							x			x					20	4	
Roverè della Luna	6M		x				x			x				x							x			x					20	4	
S.Cristoforo	5L		x					x		x			x	x		x					x			x					34	8	
S.Giorgio	2R		x				x		x				x	x		x							x						27	8	
S.Michele via Tamanini	3M		x				x			x			x	x		x					x			x					33	6	
Sarche	2D		x				x			x				x							x								20	4	
Serraia	SA		x					x	x				x	x		x							x						67	7	
Soraga	4M		x					x		x			x	x		x					x			x					34	6	
Tassullo Fontanelle	9T		x				x			x				x							x								20	4	
Terlago	5T		x				x			x			x	x		x					x			x					90	8	

IMPIANTO							TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO															
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software		Connessione PP tipo					BUS di campo										Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti				
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded					PSTN	ISDN	GSM	Master					Slave							
									DOS	DOS Virtualizzato									ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U		SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFd2-BR1.PA.93	Solo supervisione	Con comando
Terres	2C		x		x					x					x					x										20	4
Tuennetto	3U		x		x					x					x					x										20	4
Tuenno	0T		x		x										x					x										17	2
Valcanover 1	6L		x					x					x		x				x											46	11
Valcanover 2	7L		x					x					x		x				x											33	8
Vela	1T		x				x						x		x				x											48	9
Vigo di Ton	8C		x		x					x					x				x											20	4
Vigo Lomaso	6S		x		x					x					x				x											20	4
Villalagarina	3R		x				x			x				x	x															15	2
Volano	4R		x				x			x				x	x															15	2
Zambana	5Z		x				x						x	x					x											67	13
Amblar	Q045			x	x								x															x		13	2
Arco	Q003			x	x								x															x		13	2
Baselga Di Pine'	Q134			x				x					x															x		13	2
Bedollo	Q146			x				x					x															x		13	2
Bedollo Sc	Q147			x				x					x															x		13	2
Bersone 1°	Q012			x	x								x															x		13	2
Bersone 2°	Q056			x	x								x															x		13	2
Bezzecca 2°	Q023			x	x								x															x		13	2
Bleggio Superiore	Q148			x	x								x															x		13	2
Bocenago	Q055			x	x								x															x		13	2
Bolbeno	Q060			x	x								x															x		13	2
Bondo	Q024			x	x								x															x		13	2
Bondone	Q031			x	x								x															x		13	2
Borgo Valsugana	Q107			x				x					x															x		13	2
Bosentino	Q129			x				x					x															x		13	2
Breguzzo	Q025			x	x								x															x		13	2
Brentonico 1°	Q066			x				x					x															x		13	2
Brentonico 2°	Q067			x				x					x															x		13	2
Brentonico 3°	Q136			x				x					x															x		13	2
Brione	Q017			x	x								x															x		13	2

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO														
Nome	Sigla	Tipo			Bacino			Software		Connessione PP tipo							BUS di campo					Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti								
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN	ISDN	GSM	Master					Slave					Solo supervisione	Con comando					
									DOS	DOS Virtualizzato					ISA card ET100-PC Siemens		ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U		SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M			SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93			
Caderzone	Q040		x	x						x			x													x	13	2			
Cadine scoltatore	T8A		x		x											x											0	0			
Canazei	Q123		x			x				x			x													x	13	2			
Carano	Q077		x			x				x			x													x	13	2			
Carano 2°	Q126		x			x				x			x													x	13	2			
Carisolo	Q049		x	x						x			x													x	13	2			
Carzano	Q109		x			x				x			x													x	13	2			
Castel Condino	Q015		x	x						x			x													x	13	2			
Cast.- Molina di Fiemme	Q127		x			x				x			x													x	13	2			
Castelnuovo	Q099		x			x				x			x													x	13	2			
Cavedine 1°	Q008		x	x						x			x													x	13	2			
Cavedine 2°	Q063		x	x						x			x													x	13	2			
Cembra	Q112		x			x				x			x													x	13	2			
Centa San Nicolo'	Q128		x			x				x			x													x	13	2			
Cimego	Q016		x	x						x			x													x	13	2			
Cimone	Q141		x		x					x			x													x	13	2			
Civezzano (Scolmo)	Q094		x			x				x			x													x	13	2			
Civezzano 1°	Q093		x			x				x			x													x	13	2			
Civezzano 2°	Q095		x			x				x			x													x	13	2			
Concei 1°	Q020		x	x						x			x													x	13	2			
Concei 2°	Q021		x	x						x			x													x	13	2			
Condino	Q089		x	x						x			x													x	13	2			
Coredo	Q047		x	x						x			x													x	13	2			
Croviana	Q073		x	x						x			x													x	13	2			
Daiano	Q076		x			x				x			x													x	13	2			
Daone	Q013		x	x						x			x													x	13	2			
Dare'	Q035		x	x						x			x													x	13	2			
Denno	Q143		x	x						x			x													x	13	2			
Don	Q072		x	x						x			x													x	13	2			
Dro	Q001		x	x						x			x													x	13	2			
Faedo 1°	Q097		x		x					x			x													x	13	2			

IMPIANTO							TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO													
Nome	Sigla	Tipo			Bacino				Software		Connessione PP tipo					BUS di campo					Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti							
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN	ISDN	GSM		Master								Slave					
									DOS	DOS Virtualizzato						ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP		SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93	Solo supervisione	Con comando	
Faedo 2°	Q105		x		x					x			x										x	13	2				
Faver	Q103		x			x				x			x										x	13	2				
Fiave' 1°	Q007		x	x						x			x										x	13	2				
Fiera Di Primiero	Q116		x			x				x			x										x	13	2				
Fornace	Q091		x			x				x			x										x	13	2				
Garniga Terme	Q140		x		x					x			x										x	13	2				
Giovo	Q111		x			x				x			x										x	13	2				
Giustino	Q052		x	x						x			x										x	13	2				
Ivano Fracena 1°	Q082		x			x				x			x										x	13	2				
Ivano Fracena 2°	Q083		x			x				x			x										x	13	2				
Lardaro	Q011		x	x						x			x										x	13	2				
Lasino	Q009		x	x						x			x										x	13	2				
Luserna	Q142		x			x				x			x										x	13	2				
Massimeno	Q054		x	x						x			x										x	13	2				
Mazzin	Q125		x			x				x			x										x	13	2				
Mezzano	Q118		x			x				x			x										x	13	2				
Mezzolombardo	Q104		x		x					x			x										x	13	2				
Moena	Q122		x			x				x			x										x	13	2				
Molina Di Ledro	Q064		x	x						x			x										x	13	2				
Monclassico	Q036		x	x						x			x										x	13	2				
Montagne	Q030		x	x						x			x										x	13	2				
Nago - Torbole	Q065		x	x						x			x										x	13	2				
Nogaredo 1°	Q068		x		x					x			x										x	13	2				
Nogaredo 2°	Q069		x		x					x			x										x	13	2				
Nogaredo 3°	Q070		x		x					x			x										x	13	2				
Nogaredo 4°	Q071		x		x					x			x										x	13	2				
Novaledo	Q110		x			x				x			x										x	13	2				
Ossana	Q038		x	x						x			x										x	13	2				
Padergnone	Q006		x	x						x			x										x	13	2				
Palu' Del Fersina	Q132		x			x				x			x										x	13	2				
Panchia'	Q119		x			x				x			x										x	13	2				

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO														
Nome	Sigla	Tipo			Bacino			Software		Connessione PP tipo							BUS di campo					Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Quantità indicativa componenti								
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN	ISDN	GSM	Master					Slave											
									DOS	DOS Virtualizzato					DOS Virtualizzato		ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFIBOARD PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP		SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFD2-BR1.PA.93	Solo supervisione	Con comando		
Peio	Q039		X	X						X			X											X	13	2					
Pellizzano	Q037		X	X						X			X											X	13	2					
Pelugo	Q033		X	X						X			X											X	13	2					
Pergine Valsugana 1°	Q090		X			X				X			X											X	13	2					
Pergine Valsugana 2°	Q092		X			X				X			X											X	13	2					
Pinzolo	Q053		X	X						X			X											X	13	2					
Praso 1°	Q057		X	X						X			X											X	13	2					
Praso 2°	Q058		X	X						X			X											X	13	2					
Predazzo	Q121		X			X				X			X											X	13	2					
Preore	Q028		X	X						X			X											X	13	2					
Prezzo	Q014		X	X						X			X											X	13	2					
Rabbi	Q144		X	X						X			X											X	13	2					
Ragoli	Q051		X	X						X			X											X	13	2					
Riva Del Garda 1°	Q002		X	X						X			X											X	13	2					
Riva Del Garda 2°	Q010		X	X						X			X											X	13	2					
Riva Del Garda 3°	Q145		X	X						X			X											X	13	2					
Roncone	Q059		X	X						X			X											X	13	2					
Ronzo - Chienis	Q135		X	X						X			X											X	13	2					
Ronzone	Q042		X	X						X			X											X	13	2					
Ruffre'	Q044		X	X						X			X											X	13	2					
S. Michele A. A.	Q096		X		X					X			X											X	13	2					
Samone	Q106		X			X				X			X											X	13	2					
San Lorenzo In Banale	Q062		X	X						X			X											X	13	2					
Sant'orsola Terme	Q133		X			X				X			X											X	13	2					
Sarnonico	Q043		X	X						X			X											X	13	2					
Scurelle	Q098		X			X				X			X											X	13	2					
Sfruz	Q050		X	X						X			X											X	13	2					
Siror	Q113		X			X				X			X											X	13	2					
Smarano	Q046		X	X						X			X											X	13	2					
Spera	Q081		X			X				X			X											X	13	2					
Spormaggiore	Q100		X	X						X			X											X	13	2					

IMPIANTO								TELECONTROLLO					NODO DI RETE			Dispositivo SMS Stand Alone	ACQUISIZIONE SEGNALI DAL CAMPO														
Nome	Sigla	Tipo			Bacino			Software		Connessione PP tipo							BUS di campo										Quantità indicativa componenti				
		Depuratore	Stazione di pompaggio	Collettore	Occidentale	Centrale	Orientale	ADEP	HEIDI25 SPC		MICRO-HEIDI Embedded	PSTN					ISDN	GSM	Master					Slave							
									DOS	DOS Virtualizzato									ISA card ET100-PC Siemens	ISA card Simatic Net CP5412-A2 SIEMENS	ISA card PROFiBoard PB-IF03 SOFTING	Gateway IP/ ET100 RTU	Gateway ModBus IP/ Profibus DP	SIEMENS 6ES5 - ET100U	SIEMENS 6ES5 - ET200U	SIEMENS 6ES7 - ET200M	SIEMENS 6ES7 - 157/PA	PEPPERL-FUCHS KFd2-BR1.PA.93	Embedded Rabbit LP 3500 Fox Zworld / I/O on board (protocollo FTP Xmodem)	Solo supervisione	Con comando
Strembo	Q041		x	x						x			x														x	13	2		
Strigno 1°	Q079		x			x				x			x														x	13	2		
Strigno 2°	Q080		x			x				x			x														x	13	2		
Telve	Q108		x			x				x			x														x	13	2		
Telve Di Sopra	Q078		x			x				x			x														x	13	2		
Tenna 1°	Q084		x			x				x			x														x	13	2		
Tenna 2°	Q085		x			x				x			x														x	13	2		
Tenno	Q004		x	x						x			x														x	13	2		
Terlago scolmatore	T8B		x		x											x												0	0		
Tiaro Di Sopra	Q018		x	x						x			x														x	13	2		
Tiaro Di Sotto	Q019		x	x						x			x														x	13	2		
Tione 1°	Q026		x	x						x			x														x	13	2		
Tione 2°	Q029		x	x						x			x														x	13	2		
Tonadico	Q088		x			x				x			x														x	13	2		
Tonadico 2°	Q114		x			x				x			x														x	13	2		
Trambileno	Q137		x		x					x			x														x	13	2		
Transacqua 1°	Q115		x			x				x			x														x	13	2		
Transacqua 2°	Q117		x			x				x			x														x	13	2		
Tres	Q048		x	x						x			x														x	13	2		
Vallarsa	Q138		x		x					x			x														x	13	2		
Varena	Q075		x			x				x			x														x	13	2		
Vattaro 1°	Q086		x			x				x			x														x	13	2		
Vattaro 2°	Q087		x			x				x			x														x	13	2		
Vervo'	Q101		x	x						x			x														x	13	2		
Vezzano	Q005		x	x						x			x														x	13	2		
Vignola Falesina	Q131		x			x				x			x														x	13	2		
Vigo Di Fassa	Q124		x			x				x			x														x	13	2		
Vigo Rendena	Q034		x	x						x			x														x	13	2		
Vigolo Vattaro	Q130		x			x				x			x														x	13	2		
Villa Lagarina	Q139		x		x					x			x														x	13	2		
Villa Rendena	Q032		x	x						x			x														x	13	2		

[illegible]