



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
DIPARTIMENTO EDILIZIA PUBBLICA E TRASPORTI
SEVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E LOGISTICA



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

PROGETTO

**RICOSTRUZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO
S.GIOVANNI DI MEZZOLOMBARDO**

FASE

PROGETTO PRELIMINARE

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO AI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
PARAMETRI MINIMI CARATTERISTICI RIFERITI ALLE SINGOLE UNITA' FUNZIONALI

FILE:	DATA:	CODICE PAT			N.TAV.
PR-120-30-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-6		P	R 120	30	6

COORDINATORE:	Ing. Raffaele De Col
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Claudio Pisetta
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Marco Gelmini
PROGETTAZIONE SANITARIA:	Ing. Alessandro Zanoni Dott. Luciano Flor Dott.ssa Paola Maccani
PROGETTAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA:	Dott. Saverio Cocco
PROGETTAZIONE EDILE:	Arch. Claudio Pisetta Ing. Marco Gelmini Geom. Moreno Rizzi Dis. Franco Pontalti
PROGETTAZIONE IMP. TERMOIDRAULICO:	Ing. Nicola Tamanini
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICO:	P.i. Remigio Perozzo
PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE:	Ing. Mauro Trentinaglia Ing. Alessio Zeni
COLL. TECNICA E D'INTERFACCIA PAT-APSS	Ing. Mauro Trentinaglia

VISTO IL DIRETTORE

Ing. Marco Gelmini

VISTO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Pisetta

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
A	SCALE E FILTRI												
		-2.A.1	SCALA	39.10	2.40	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-2.A.2	FILTRO	6.70	2.40								1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-2.A.3	FILTRO	6.70	2.40								1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-2.A.4	FILTRO	7.80	2.40								1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-2.A.5	SCALA	26.90	2.40	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-1.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-1.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM
		-1.A.3	SCALA	39.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-1.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		-1.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		0.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		0.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM
		0.A.3	SCALA	39.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		0.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		0.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		1.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		1.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM
		1.A.3	SCALA	39.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		1.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		1.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		1.A.6	FILTRO	6.80	3.00								1 punto doppio FM
		2.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		2.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM
		2.A.3	SCALA	39.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		2.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		2.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		2.A.6	FILTRO	6.80	3.00								1 punto doppio FM
		3.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		3.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		3.A.3	SCALA	39.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		3.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		3.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		3.A.6	FILTRO	6.50	3.00								1 punto doppio FM
		4.A.1	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		4.A.2	FILTRO	10.60	3.00								1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		4.A.3	SCALA	33.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		4.A.4	FILTRO	7.80	3.00								1 punto doppio FM
		4.A.5	SCALA	26.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
B	AUTORIMESSA												
		-2.B.1	AUTORIMESSA	1903.00	2.40								
C	CORRIDOI E DISBRIGHI												1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) ogni 20 m
		-1.C.1	CORRIDOIO	113.20	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		-1.C.2	CORRIDOIO	50.20	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		-1.C.3	CORRIDOIO	43.20	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		-1.C.4	CORRIDOIO	28.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.1	INGRESSO	44.40	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.2	PORTINERIA	11,8+6,2	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.3	CORRIDOIO	87.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.4	CORRIDOIO	58.70	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.5	CORRIDOIO	58.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		0.C.6	CORRIDOIO	20.20	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		1.C.1	CORRIDOIO	111.30	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		1.C.2	CORRIDOIO	102.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		1.C.3	CORRIDOIO	18.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		2.C.1	CORRIDOIO	79.40	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		2.C.2	CORRIDOIO	40.60	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		2.C.3	CORRIDOIO	129.90	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		3.C.1	CORRIDOIO	227.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.1	CORRIDOIO	14.70	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.2	CORRIDOIO	14.70	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.3	CORRIDOIO	15.00	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.4	CORRIDOIO	15.00	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.5	CORRIDOIO	44.80	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.6	CORRIDOIO	17.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		4.C.7	CORRIDOIO	17.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) ogni 20m+ 1 punto doppio fonia dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
D	DEPOSITI												
		-2.D.1	DEPOSITO	5.5	2.40	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.1	DEPOSITO	53.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.2	GUARDAROBA	53.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.3	DEPOSITO GUARDAROBA	53.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.4	DEPOSITO	9.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.5	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.6	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.7	DEPOSITO	7.70	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.8	DEPOSITO	12.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		-1.D.9	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.1	DEPOSITO	7.40	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.2	DEPOSITO SPORCO	7.70	3.00	28	18	40-60			Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.3	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.4	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.5	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.6	DEPOSITO	9.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.7	DEPOSITO	9.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.D.8	DEPOSITO SPORCO	9.00	3.00	28	18	40-60			Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.1	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.2	DEPOSITO	12.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.3	DEPOSITO	5.20	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.4	DEPOSITO	7.70	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.5	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.6	DEPOSITO SPORCO	9.00	3.00	28	18	40-60			Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.7	DEPOSITO	9.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		1.D.8	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		2.D.1	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.2	DEPOSITO	15.70	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.3	DEPOSITO	7.70	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.4	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.5	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.6	DEPOSITO SPORCO	9.00	3.00	28	18	40-60			Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		2.D.7	DEPOSITO	9.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.1	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.2	DEPOSITO	6.80	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.3	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.4	DEPOSITO	5.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.5	DEPOSITO	7.70	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.6	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.7	DEPOSITO	7.30	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.8	DEPOSITO SPORCO	9.00	3.00	28	18	40-60			Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.D.9	DEPOSITO	9.00	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		4.D.1	DEPOSITO	5.50	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		4.D.2	DEPOSITO	5.90	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		4.D.3	ARCHIVIO	22.80	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A Universali) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di una presa Universale in prossimità dell'ingressa
		4.D.4	ARCHIVIO	22.80	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A Universali) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di una presa Universale in prossimità dell'ingressa
E	SERVIZI IGIENICI												
		-1.E.1	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.E.2	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.E.3	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.E.4	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.E.5	SERVIZI IGIENICI	5.20	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.E.1	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.E.2	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.E.3	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.E.4	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		0.E.5	SERVIZI IGIENICI	5.20	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.E.6	SERVIZI IGIENICI	5.20	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		1.E.1	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		1.E.2	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		1.E.3	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		1.E.4	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		2.E.1	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		2.E.2	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		2.E.3	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		2.E.4	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.E.1	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.E.2	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.E.3	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.E.4	SERVIZI IGIENICI	7.00	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		4.E.1	SERVIZI IGIENICI	9.60	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		4.E.2	SERVIZI IGIENICI	9.60	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		4.E.3	SERVIZI IGIENICI	4.70	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		4.E.4	SERVIZI IGIENICI	4.70	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
F	LOCALI TECNICI												1 punto triplo FM (3 prese 10/16a-UNEL) ogni 15 mq 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.F.1	CORRIDOIO	52.00	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa universale) + ogni 20 m. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 20 m
		-1.F.2	GRUPPO ELETTRORGENO	25.80	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		-1.F.3	LOCALE MANUTENTORI	16.90	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		-1.F.4	LOCALE TRASFORMATORI	21.30	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		-1.F.5	LOCALE C.EL.	23.70	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		-1.F.6	LOCALE POMPA	7.30	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		-1.F.7	CEMTRALE TERMICA	117.00	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		-1.F.8	LOCALE TECNICO	7.70	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		0.F.1	LOCALE TECNICO	7.70	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		1.F.1	LOCALE TECNICO	7.70	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		2.F.1	LOCALE TECNICO	7.70	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.F.1	LOCALE TECNICO	7.70	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		4.F.1	LOCALE TECNICO	5.90	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		4.F.2	LOCALE TECNICO	201.60	3.00	MAX 28 °C	MAX 28 °C						1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni 15 mq + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
G	SERVIZI GENERALI												
		-1.G.1	INGRESSO	25.00	3.00	26	20	40-60	2				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.2	MENSA	82.90	3.00	26	20	40-60	6				1 punto triplo FM (3 prese 10/16A Universali) ogni 20 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa universale in prossimità dell'ingresso
		-1.G.3	CUCINA	54.00	3.00	28	22	40-60	15				1 punto triplo FM (3 prese 10/16A Universali) ogni mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa universale in prossimità dell'ingresso
		-1.G.4	MAGAZZINO CUCINA	53.41	3.00	28	18	40-60					1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.5	SPOGLIATOIO CUCINA	27.30	3.00	26	22	40-60	6				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.6	SPOGLIATOIO 24 POSTI	39.60	3.00	26	22	40-60	6				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.7	SERVIZI IGIENICI	7.70	3.00	28	20	40-60	15				1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.G.8	LOCALE DOCCE	5.30	3.00	26	22	40-60	6				1 punto tirante
		-1.G.9	SERVIZI IGIENICI	7.70	3.00	28	20	40-60	15				1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.G.10	LOCALE DOCCE	5.30	3.00	26	22	40-60	6				1 punto tirante
		-1.G.11	SPOGLIATOIO16 POSTI	27.10	3.00	26	22	40-60	6				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.12	SPOGLIATOIO16 POSTI	27.10	3.00	26	22	40-60	6				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		-1.G.13	SERVIZI IGIENICI	7.70	3.00	28	20	40-60	15				1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.G.14	DOCCE	5.30	3.00	26	22	40-60	6				1 punto tirante
		-1.G.15	SERVIZI IGIENICI	7.70	3.00	28	20	40-60	15				1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		-1.G.16	DOCCE	5.30	3.00	26	22	40-60	6				1 punto tirante
		-1.G.17	SPOGLIATOIO24 POSTI	39.60	3.00	26	22	40-60	6				1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
H	MORGUE												
		-1.H.1	UFFICIO	26.40	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		-1.H.2	DOGLIANZE	44.70	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		-1.H.3	CAMERA MORTUARIA	90.60	3.00	18	18	60	15	Alta efficienza	negativa		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A Universale) + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
I	PUNTO DI PRIMO INTERVENTO												
		0.I.1	ACCETTAZIONE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.2	TRIAGE	19.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.3	STUDIO MEDICO	19.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.4	OSS. BREVE	29.60	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.5	AMBULATORIO D'URGENZA MEDICINA	35.00	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.6	AMBULATORIO CHIRURGIA	35.50	3.00	20-24	20-24	40-60	15 Tutt'aria esterna	99.97	Positiva	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.I.7	ATTESA	14.60	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore
		0.I.8	SERVIZI IGIENICI	5.20	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
L	AMBULATORI INFERMIERISTICI												1 punto triplo FM (3 prese 10/16a-UNEL) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto lavoro + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.L.1	AMBULATORIO INFERMIERI	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.L.2	AMBULATORIO INFERMIERI	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.L.3	AMBULATORIO CAPOSALA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
M	MEDICINA DI BASE												
		0.M.1	ATTESA	28.20	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.M.2	AMBULATORIO	24.70	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.M.3	AMBULATORIO	24.70	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.M.4	AMBULATORIO	27.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		0.M.5	GUARDIA MEDICA	27.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.M.6	AMBULATORIO	24.70	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.M.7	AMBULATORIO	24.70	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.M.8	ATTESA	28.20	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.M.9	UFFICIO	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
N	RADIO DIAGNOSTICA					27	20	40-60	6	Alta efficienza	Negativa		
		0.N.1	ACCETTAZIONE/SEG RETERIA RADIOLOGICA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.N.2	ATTESA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) + ogni 15 mq. + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		0.N.3	ECO	20.20	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		0.N.4	SPOGLIATOIO	2.60	3.00	26	22	40-60	6		Negativa		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa Universale) + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		0.N.5	SERVIZI IGIENICI	2.40	3.00	28	20	40-60	15		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		0.N.6	RX	42.30	3.00	27	20	40-60	6	Alta efficienza	Negativa		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		1.P.1	SALA SPECCHI	22.40	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.2	OSS	3.40	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.3	LABORATORIO PER ATTIVITA' RIABILITATIVE	53.10	3.00	26	20	35-45	6-8		negativa		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.4	AMB.NUTRIZIONISTA PEDIATRA	25.60	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro+ 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.5	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSIC.BB	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro+ 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.6	STUDIO/AMB.DIETISTE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.7	STUDIO/AMB.DIETISTE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.8	STUDIO RESPONSABILE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.9	STUDIO CAPOSALA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		1.P.10	COLLOQUI INDIVIDUALI	13.00	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.P.11	ACCOGLIENZA	40.00	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
Q	CENTRO SALUTE MENTALE												
		1.Q.1	SEGRETERIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.2	STUDIO PRIMARIO	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.3	STUDIO/AMB.MEDICI	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.4	STUDIO/AMB.MEDICI	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.5	STUDIO OPERATORI	53.10	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.6	BAGNO CL.	19.40	3.00	26	22	40-60	6		Negativa		1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa UNEL con protezione differenziale ogni lavandino
		1.Q.7	DEPOSITO BAGNO	4.40	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16a-UNEL + 1 presa UNEL) ogni 20 m + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore
		1.Q.8	TERAPIA INFUSIONALE	19.40	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		1.Q.9	DEPOSITO TERAPIA INF.	4.40	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16a-UNEL + 1 presa UNEL) ogni 20 m + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore
		1.Q.10	STUDIO OPERATORE	17.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico	
		1.Q.11	ACCOGLIENZA	17.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	
		1.Q.12	ATTESA	18.60	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-UNEL) + 2 punti doppi fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso	
		1.Q.13	SOGGIORNO	40.20	3.00	26	20	35-45	2	min 60 max 95	Neutra o positiva		2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-UNEL) + 2 punti doppi fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso	
		1.Q.14	SALA PRANZO CUCINETTA	40.30	3.00	26	20	35-45	2	min 60 max 95	Neutra o positiva		2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-UNEL) + 2 punti doppi fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso	
R	INTERVENISTICA AMBULATORIALE													
		2.R.1	AMBULATORIO OCULISTICA	22.40	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizione)	2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-UNEL) + 2 punti doppi fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso	
		2.R.2	DERMATOLOGIA CHIRURGICA	3.40	3.00	20-24	20-24	40-60	15	Tutt'aria esterna	99.97	Positiva	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.3	PERSONALE	53.10	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	
		2.R.4	DEPOSITO	25.60	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16a-UNEL + 1 presa UNEL) ogni 20 m + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore	
		2.R.5	DISINFEZIONE	14.00	3.00	27	20	40-60	15	99.95	Negativa		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	
		2.R.6	AMBULATORI CH.ENDOSCOPIA	27.90	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-UNniversale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	
		2.R.7	PREPARAZIONE	4.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	
		2.R.8	PREPARAZIONE	4.30	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.	

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		2.R.9	AMBULATORI CH.ORTOPEDIA	27.90	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.10	STERILIZ.	14.00	3.00	27	20	40-60	15	99.95	Negativa		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.11	LOCALE VUOTO	5.20	3.00								1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.12	PREPARAZIONE RIPOSO	42.20	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) + 1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.13	AMBULATORIO ODONTOIATRIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.14	AMBULATORIO UROLOGIA E NEUROLOGIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.15	ACCETTAZIONE SEGRETERIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.R.16	PREPARAZIONE RIPOSO	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) + 1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
S	SPECIALISTICA AMBULATORIALE												
		2.S.1	CAPOSALA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) + 1 punto triplo fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

Reperto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
	2.S.2	AMBULATORIO OTORINO PNEUMOLOGIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.3	ATTESA	27.00	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		
	2.S.4	ACCETTAZIONE GINECOLGIA OSTETRICIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.5	AMBULATORIO GINECOLGIA OSTETRICIA	20.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.6	AMBULATORIO RACC.SANGUE/ORTOPEDIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.7	PRELIEVO RACC.SANGUE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.8	RIPOSO RACC.SANGUE	25.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.9	STUDIO MEDICO PSICHIATRA CDCA	25.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
	2.S.10	STUDIO MEDICO PSICOLOGO CDCA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonio-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		2.S.11	AMBULATORIO CARDIOLOGIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.S.12	AMBULATORIO CARDIOLOGIA	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.S.13	AMBULATORIO ANTIDIABETICO	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 (predisposizioni)	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.S.14	ATTESA	55.10	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16a-UNEL) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto lavoro + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		2.S.15	SERVIZIO AMBULATORIO	5.20	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		
T	OSPEDALE TERRITORIALE												
		3.T.1	AMBULATORIO OSP.TERRITORIALE	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		3.T.2	SOGGIORNO SALA PRANZO OSP.TERRITORIALE	55.00	3.00	26	20	35-45	2	min 60 max 95	Neutra o positiva		2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-Universale) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.T.3	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.T.4	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.T.5	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
		3.T.6	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.T.7	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.T.8	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
U	HOSPICE												
		3.U.1	AMBULATORIO PER ESTERNI	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		3.U.2	SOGGIORNO SALA PRANZO	55.00	3.00	26	20	35-45	2	min 60 max 95	Neutra o positiva		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universale) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.U.3	CUCINETTA TISANERIA	26.50	3.00	26	20	35-45	2	min 60 max 95	Neutra o positiva		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universale) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.U.4	AMBULATORIO MEDICO	26.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra	O2 - V - A	1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro +1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro ed 1 punto doppio FM (2 prese 10/16A-Universale) nell'area lettino visita + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16A-Universale in colore rosso) nell'area lettino visita; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		3.U.5	BAGNO CL.	20.50	3.00	26	22	40-60	6		Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.6	DEPOSITO	5.20	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa -Universale) ogni 20 m + 1 punto doppio fonia-dati cat. 6 o superiore
		3.U.7	RIUNIONI	26.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universali) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.U.8	SPAZIO PER IL CULTO	26.50	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universali) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.U.9	SPAZIO DOLENTI	25.50	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universali) + 2 punti doppi fonia-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso
		3.U.10	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.11	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto

	Reparto	Stanza n°	Destinazione d'uso	superficie utile minima (mq)	altezza interna minima (m)	Temperatura estiva °C	Temperatura invernale °C	Umidità relativa %	Ricambi d'aria (vol/h)	Efficienza filtrazione %	Pressione del locale	gas medicali	Dotazione minima impianto elettrico
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.12	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.1	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.14	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.15	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.16	CAPOSALA	19.10	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		3.U.17	DEPOSITO	4.40	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa -Universale) ogni 20 m + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore
		3.U.18	PERSONALE	19.80	3.00	26	22	40-60	2		Neutra		1 punto triplo FM (3 prese 10/16A-Universale) ogni posto lavoro + 1 punto triplo privilegiata (3 prese 10/16A-Universale in colore rosso) ogni posto lavoro + 1 punto triplo fonìa-dati cat. 6 o superiore ogni posto lavoro; 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso; in ogni locale comunque dovrà essere prevista una scatola vuota sulla parete contrapposta a quella del PC.
		3.U.19	DEPOSITO	4.40	3.00	28	18	40-60			Neutra		1 punto doppio FM (1 presa 10/16A + 1 presa -Universale) ogni 20 m + 1 punto doppio fonìa-dati cat. 6 o superiore
		3.U.20	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
		3.U.21	STANZA + SERVIZIO	19.10	3.00	STANZA 26	STANZA 20	STANZA 35-45	STANZA 2	STANZA min 60 max 95	STANZA Neutra o positiva	O2 - V - A	1 punto doppio FM (2 prese 10/16a-UNEL) ogni posto letto + 1 punto doppio privilegiata (2 prese 10/16a-UNEL in colore rosso) ogni posto letto, 1 punto doppio FM (1 prese 10/16a-UNEL+ 1 presa UNEL) sulla parete contrapposta al testaleto
				4.40	3.00	SERVIZIO 28	SERVIZIO 20	SERVIZIO 40-60	SERVIZIO 15		SERVIZIO Negativa		1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso + 1 punto singolo dotato di presa universale con protezione differenziale ogni lavandino
V	SPAZIO MULTIUSO												2 punti tripli FM (3 prese 10/16a-UNEL) + 1 punto singolo dotato di presa UNEL in prossimità dell'ingresso
		4.V.1	SALA RIUNIONI	114.10	3.00	26	20	40-60	2		Neutra		2 punti tripli FM (3 prese 10/16A-Universali) + 2 punti doppi fonìa-dati cat. 6 o superiore + 1 punto singolo dotato di presa Universale in prossimità dell'ingresso