



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

### Servizio Appalti

#### Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, 14 DIC. 2012

Prot. n. S171/2012/717880/3.5/1405-10

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento dei "lavori di infrastrutturazione dei comparti C1 e C2 dell'area per insediamenti produttivi nel comune di Trento in loc. Marina di Ravina e risezionamento della fossa di Romagnano con formazione di annessa strada di servizio." – Risposta quesito.

### NOTA DI CHIARIMENTI

Si riporta di seguito il quesito formulato da un'impresa interessata a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto con la relativa risposta, in quanto si è ritenuto possa assumere interesse di carattere generale.

#### Quesito n. 1:

In merito alle voci, per esempio, di pozzetti misure 40\*40, il computo metrico richiede un rinfiacco con un calcestruzzo a composizione dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325, l'analisi prezzi riporta un calcestruzzo tipo Rck 20, mentre noi vorremmo proporre un cls dosato a q.li 2,00 di cem 32; qual è la soluzione giusta?

#### Risposta quesito n. 1:

Si chiede di quotare unicamente il tipo di calcestruzzo indicato in analisi.



IL DIRIGENTE  
dott. Leonardo Caronna -

PF/LM

Per eventuali informazioni rivolgersi a: dott.ssa Molinari Lara ☎ 0461.496468

DOCUMENTO2