



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **27 MAR. 2013**

Prot. n. S171/2012/ *179090* /3.5/1563-11

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei **LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RETI IDROPOTABILI E FOGNARIE DELLE FRAZIONI DI DUVREDO – SANTA CROCE – VILLA DI BLEGGIO DEL COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE. III° INTERVENTO.**

Con riferimento ai quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, il Comune di Comano Terme, su delega del quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha indetto la presente procedura, ha precisato quanto segue:

**Quesito n. 1 :**

Relativamente al punto 2.2.1 dell'Elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", si chiede se è a carico del partecipante produrre sia la documentazione tecnica (progetto) sia l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per il riutilizzo in situ del materiale proveniente dagli scavi oppure se è la Stazione appaltante che attiva l'iter necessario in corso d'opera per il trattamento del materiale di risulta.

**Risposta:**

Relativamente al punto 2.2.1 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" è a carico del partecipante produrre qualsiasi documentazione o autorizzazione occorrente per il riutilizzo in situ del materiale proveniente dagli scavi.

**Quesito n. 2:**

Relativamente al punto 2.3.1 dell'Elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", si chiede se già in questa fase è necessario produrre il crono programma dei lavori nel formato ISO A0 (dim. 841x1189), visto che tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato A4 pena l'esclusione dalla procedura.

**Risposta:**

Relativamente al punto 2.3.1. dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" è necessaria in questa fase la produzione del crono programma dei lavori in formato ISO A0. La mancata produzione del cronoprogramma o la sua mancata produzione in formato ISO A0 comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero per il singolo punto. A pena di esclusione non andranno evidenziati riferimenti economici.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronni

