PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

Trento, - 6 NOV. 2015

Prot. N. S171/2015/ 571675 /3.5/378-14

NOTA DI CHIARIMENTI

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento degli **"INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DELLA P.ED. 241 C.C. CRETO IN CENTRO PER L'AGGREGAZIONE GIOVANILE"** - riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

QUESITO N. 1

In merito al riferimento agli elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa, ed in particolare al punto:
5.1.6 pavimento in tavolato accostato in legno di larice spessore 32 mm – b.2.6
si chiede se l'essenza del legno è esclusivamente il larice, oppure se e' possibile cambiare essenza?

RISPOSTA N. 1

Il competente ente delegante – Comune di Pieve di Bono ha comunicato con nota dd. 6 novembre 2015 prot. 571082 quanto segue:
"Il tavolato di cui alla scheda 5.1.6 dovrà essere in legno di larice".

QUESITO N. 2

Siamo a chiedere se la procedura è soggetta all'AVCPASS e se dobbiamo presentare in fase di gara il documento PASSOE.

RISPOSTA N. 2

Si comunica che la procedura non è soggetta ad AVCPASS.

QUESITO N. 3

Nel bando per la procedura in oggetto non viene fatto riferimento al sistema AVCPass e inserendo il codice CIG nella apposita sezione del sito dell'Autorità per i Lavori Pubblici viene risposto che "il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass". Siamo a richiedere conferma che per la procedura in oggetto non è necessario generrare l'AVCPass e inserirlo nella documentazione di offerta.

RISPOSTA N. 3

Si veda risposta a quesito n. 2.

QUESITO N. 4

Con riferimento al Vs. Chiarimento n. 2 dd 23/10/2015 e con particolare riferimento ai "piantoni laterali retrattili a scomparsa", non trovandone riscontro tra gli elaborati grafici posti a base di gara, con la presente si chiede cortesemente di specificare meglio, possibilmente con qualche dettaglio grafico, cosa si intende.

RISPOSTA N. 4

Il competente ente delegante – Comune di Pieve di Bono ha comunicato con nota dd. 6 novembre 2015 prot. 571082 quanto segue:

"Il termine "piantoni laterali retrattili a scomparsa" sta a indicare il sistema di supporto della tenda esterna, caratterizzato da due sostegni laterali a scomparsa nei due fianchi dell'imbotte: si indicano a titolo esemplificativo "il sistama a bracci allungabili tipo retrattile telescopico" oppure "il sistema a bracci allungabili tipo specchio a parete".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

RE/PP