



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **05 OTT. 2011**

prot. n. S153/2011/ **578845** /3.5/977-11

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA ASSISTENZIALE SULLE pp. ff. 62/1 - 62/2 - 2129 e pp. ed. 468/1 - 468/2 - 468/4 - 1148 in C.C. STRIGNO, DI PROPRIETA' DELLA A.P.S.P. "RENTA FLORIANI" DI STRIGNO.

Con riferimento ai quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, l'A.P.S.P. di Strigno, in quanto Struttura competente, ha fornito i seguenti chiarimenti:

Quesito 1:

"Nell'elenco prezzi unitari alle voci relative ai serramenti esterni in alluminio (voci B.036.025.00007.001 - 004 - 013 - 014) viene indicato il parametro $U_w=0,80$ W/mqK quale valore massimo della conducibilità termica dell'elemento finestra/portafinestra.

Nella stessa descrizione si fa riferimento a profili estrusi di alluminio classe 3.0 ($K_r \geq 3,5$ W/mq²K) senza interruzione del ponte termico e a triplo vetro con $U_g=0,6$ W/mq²K.

Tali dati sono in contraddizione fra loro in quanto un ottima vetrata isolante andrebbe montata su un telaio costituito da profili senza interruzione del ponte termico.

È oltremodo vero che anche con il miglior telaio a taglio termico in alluminio oggi in commercio non è possibile realizzare un serramento con $U_w < 0,80$ W/mq²K. Si chiede cortesemente di far chiarezza se trattasi, come pensiamo, di telaio in alluminio a taglio termico e di verificare la correttezza del valore U_w in quanto a nostro avviso il valore indicato nelle voci non è ottenibile"

Risposta a quesito 1:

Si precisa che per le voci relative ai serramenti esterni in alluminio (voci B.036.025.00007.001 - 004 - 013 - 014) si intendono a taglio termico con trasmittanza termica complessiva del valore $U_w < 1,4$ W/mq²k

Si precisa inoltre che vengono pubblicati nel sito internet i file degli elaborati grafici in formato "dwg".

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/MS