



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **27 NOV. 2013**

Prot. n. S171/2013/ **64634A** /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere ambientali con nota prot. n. 641239 dd. 25/11/2013 ha precisato quanto segue.

Quesito n. 1:

Si chiede conferma che, fermo restando l'impostazione generale della filiera depurativa proposta a base di gara (pre-trarramenti, denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, sedimentazione finale, de fosfatazione in linea, filtrazione, stabilizzazione ecc.), sia possibile proporre per le singole fasi/sezione metodiche/schemi/tecnologie differenti rispetto a quelle poste a base di gara.

Risposta:

La risposta è affermativa, richiamando comunque l'attenzione sul fatto che non siano ridotti i gradi di sicurezza di funzionamento dell'impianto (ad esempio ridurre la ridondanza del numero di macchinari installati) ovvero aggravati i consumi energetici rispetto all'ipotesi progettuale.

Quesito n. 2:

Si chiede conferma che, fermo restando la quota di imposta delle fondazioni, gli ingombri delle aree, nonché i volumi delle strutture, siano possibili variazioni dimensionali delle singole componenti dell'opera (ad esempio variazioni delle dimensioni delle singole vasche di processo).

Risposta:

La risposta è affermativa, richiamando comunque l'attenzione al rispetto dei parametri dimensionali riportati in relazione tecnica cioè il riferimento ad esempio al fattore di carico organico, ai tempi di ritenzione idraulica delle vasche, ai risultati attesi sullo scarico ... che ovviamente non potranno essere peggiorati.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RS