



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☒ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **28 NOV. 2013**

Prot. n. S171/2013/650057 /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere ambientali con nota prot. n. 645866 dd. 26/11/2013 ha precisato quanto segue.

Quesito:

Si chiede un chiarimento sul limite acustico richiesto per i gruppi elettrogeni previsti in appalto; in particolare come indicato nella TAV_59 Elenco descrittivo, per gli elementi n. 213, 214 e 215 viene richiesta "cofanatura insonorizzata: a pavimento, a 70 dBA da 3 a 7 metri. Quale è la distanza richiesta? 70 dB (A) a 3 m. oppure 70dB (A) a 7 m.?

Risposta:

Nel capitolato speciale d'appalto è richiesto un livello rumore inferiore a 80 dBA, misurato però in qualsiasi punto del locale di installazione del gruppo. Il numero indicato nell'Elenco Descrittivo serve dunque quale precisazione (70 dBA) della limitazione iniziale e va inteso come limite a partire dai 3 m di distanza, in locale chiuso (usualmente i costruttori di GE indicano il limite a 7 m. ma in "campo aperto").

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RG