



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Antincendi e Protezione Civile  
Corpo permanente dei vigili del fuoco  
Ufficio Prevenzione Incendi**

Via Secondo da Trento, 2 - 38121 Trento  
Tel. 0461492220 - Fax 0461492255  
Sito internet: [www.vvftrento.it](http://www.vvftrento.it)  
E-mail: [prevenzione.vvf@provincia.tn.it](mailto:prevenzione.vvf@provincia.tn.it)  
Orario sportello: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.45  
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30

Spett.  
PAT - SERVIZIO EDILIZIA  
PUBBLICA E LOGISTICA  
VIA DOGANA N. 8  
38122 TRENTO (TN)

e, p.c. AL SINDACO DEL COMUNE DI  
38036 - POZZA DI FASSA

Trento, **18 LUG. 2011**

Prot. n. PAT/RFS035-U125-2011- **430876**

Riferimento pratica n° 31883 ()  
(da citare nella corrispondenza)

Responsabile del procedimento:  
Ing. ALESSANDRINI DANIELE  
Tel. 0461 492283  
E-mail: [daniele.alessandrini@vvftrento.it](mailto:daniele.alessandrini@vvftrento.it)

### **PARERE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi del DPR 12 gennaio 1998 n. 37, del DM 4 maggio 1998 e del D.Lvo 8 marzo 2006 n. 139.

**Oggetto:** SCUOLA D'ARTE G. SORAPERRA - NUOVA SEDE  
**Progetto:** REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER LA SCUOLA D'ARTE "G. SORAPERRA" SITO/A IN POZZA DI FASSA - STRADA DE DOLOMIES (att. n. 85.a- 91.b- 92.a DM 16/02/1982)  
**Data di presentazione:** 08-11-2010

In esito alla richiesta volta all'ottenimento del parere di conformità di cui all'oggetto, si esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto presentato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- si consiglia di verificare l'utilizzo di un sistema di messa fuori tensione di tutto l'impianto fotovoltaico, cioè con un sistema che metta fuori tensione di ogni singolo pannello fotovoltaico.

In allegato si restituisce copia del progetto con estremi del visto d'approvazione.

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a lavori ultimati, in relazione alla situazione effettivamente riscontrata, in sede di visita sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Quest'ultimo sarà richiesto dal titolare dell'attività in conformità alla legge vigente.

Eventuali informazioni o chiarimenti, in merito a quanto sopra esposto, potranno essere richiesti al responsabile del procedimento.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE  
- Dott. *ing.* Silvio Zanetti -