	LIVELLO INTERRATO DEPOSITO	P-R 330-01

SCHEDA 01	Locali ad uso deposito
TIPOLOGIA DEL LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	Locali ad uso deposito serviti da ascensore: (archivio, deposito materiale didattico, mobili e strumentazioni); apparecchiature funzionamento ascensore

PARAMETRI DIMENSIONALI

SUPERFICIE MINIMA NETTA		465,5	mq	ALTEZZA MIN. (pav- contrsoff.)		2,60	ml
CONTROSOFFITTO		X		H. MIN. INTERCAPEDINE IMPIANTI			ml
PAVIMENTO		resina epossidica rifinito da strato poliuretanico antigraffio resistente all'usura					
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI COPERTURE	U min <	/	W/(Mq K)	SUPERFCI OPACHE VERTICALI vs ESTERNO O N.R.	U min <	0,35	W/(Mq K)
	D2m, nT,w min>	/	dB		D2m, nT,w min >	/	dB
	R'w min >	/	dB		R'w min >	/	dB
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI vs. N.R.	U min <	0,8	W/(Mq K)	SUPERFCI OPACHE VERTICALI INTERNE	U min	0,8	W/(Mq K)
	L'n,w min <	48	dB		D2m, nT,w min >	48	dB
	R'w min >	50	dB		R'w min >	50	dB
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI INTERNE	U min	0,8	W/(Mq K)	SUPERFCI TRESPARENTI	Ug min <	1,31	W/(Mq K)
	L'n,w min <	58	dB		D2m, nT,w min >	48	dB
	R'w min >	50	dB				
AFFOLLAMENTO MEDIO:				AFFOLLAMENTO MASSIMO:			PERSONE

POST. STUDENTI:		POST. MACCHINE:		POST. BAMCONE:		POST. DOCENTI:	

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE

U.R INTERNA INVERNALE	Non controllata	%
TEMPERATURA INTERNA DI PROGETTO INVERNALE:	Non controllata	°C
U.R INTERNA ESTIVA	Non controllata	%
TEMPERATURA INTERNA DI PROGETTO ESTIVA:	Non controllata	°C

IMPIANTI MECCANICI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (I)				CLIMATIZZAZIONE ESTEVA (E)			
TERMINALI EROGAZIONE CALORE O DI CONDIZIONAMENTO		IMPIANTI ARIA PRIMARIA			IMPIANTI TUTT'ARIA		
		PANNELLI RADIANTI			VENTILCONVETTORI A 4 TUBI		
		TERMOSIFONE			RADIATORI		
DOTAZIONE FLUIDI TECNICI		ACQUA CALDA RISCALDAMENTO			METANO		
		ACQUA REFRIGERATA			OSSIGENO		
STANDARD LOCALE		ACQUA FREDDA SANITARIA	X		ARGON		
POSTAZIONE STUDENTE		ACQUA CALDA SANITARIA	X		ACETILENE		
POSTAZIONE MACCHINA		ACQUA ANTINCENDIO			ARGON + CO2		
POSTAZIONE BANCONE		ARIA COMPRESSA			RISERVA		
APPARECCHIATURE SPECIALI		CAPPA CHIMICA DI LABORATORIO			ASPIRATORE FUMI OFFICINA		
		ARMADIO ASPIRATO			MACCHINA (CNC - OFFICINA)		
		SALDATRICE					
NOTE IMPIANTI MECCANICI		Locale non riscaldato. Isolare i muri interrati in c.c. Almeno fino a -1,5 m dal piano esterno in continuità con il cappotto- Per le intercapedini: isolare in continuità con cappotto predisponendo taglio termico tra soletta e muro					

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

ORDINARIA	X	CONTINUITA' ASSOLUTA		SICUREZZA		EMERGENZA	

IMPIANTI SPECIALI	RILEVAZIONE INTRUSIONE		RILEVAZIONE INCENDI	X
	MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE		MOTORIZZAZIONE TENDE INTERNE	
	VIDEOPROIEZIONE		LIM	
	CONTR. ILLUMINAZ. PRESENZA E CREPUSCOLARE		CONTR. ILLUMINAZ. PRESENZA E CREPUSCOLARE E FLUSSO	
	COMANDO ILLUMINAZ. MANUALE		COMANDO ILLUMINAZ. MANUALE SU BACS	X
	VIDEOCITOFONO		TOUCH SCREEN	
	SEGNALAZIONE ORARIO		CHIAMATA W.C.	
	MOTORIZZAZIONE FRANGISOLE			

DOTAZIONE STANDARD

TIPO	N.	TIPO	N.	TIPO	N.	TIPO	N.
PRESA RJ45		PRESA UNEL 10/16A	6	PRESA 10/16A	6	PRESA CEE 2P+T 16A	3

DOTAZIONE LOCALI E POSTAZIONI

TIPO	N.	COMPOSIZIONE				NOTE
POSTAZ. TIPO 1		PRESA UNEL 10/16A	2	PRESA RJ45	2	

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA UNITA' FUNZIONALE – ARREDI E MOBILI



NOTE LAYOUT FUZIONALE	Ipotesi di suddivisione interna da verificare in fase di progettazione definitiva.