	CAVEDIO	P-R 330 -09

SCHEDA 09	**CAVEDIO**
TIPOLOGIA DEL LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	Cavedio per dare luce agli spazi di distribuzione interna (corridoi) e ai servizi.

PARAMETRI DIMENSIONALI

SUPERFICIE MINIMA NETTA		151.0	mq	ALTEZZA MIN. (pav- contrsoff.)		/	ml
CONTROSOFFITTO		/		H. MIN. INTERCAPEDINE IMPIANTI		/	ml
PAVIMENTO		ghiaino, legno trattato per esterni di essenza europea, pietra naturale locale					
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI COPERTURE	U min <		W/(Mq K)	SUPERFCI OPACHE VERTICALI vs ESTERNO O N.R.	U min <		W/(Mq K)
	D2m, nT,w min>		dB		D2m, nT,w min >		dB
	R'w min >		dB		R'w min >		dB
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI vs. N.R.	U min <		W/(Mq K)	SUPERFCI OPACHE VERTICALI INTERNE	U min		W/(Mq K)
	L'n,w min <		dB		D2m, nT,w min >		dB
	R'w min >		dB		R'w min >		dB
SUPERFCI OPACHE ORIZZONTALI ESTERNO	U min		W/(Mq K)	SUPERFCI VETRATE	Ug min <		W/(Mq K)
	L'n,w min <		dB		g min >		%
	R'w min >		dB		D2m, nT,w min >		dB
AFFOLLAMENTO MEDIO:			PERSONE	AFFOLLAMENTO MASSIMO:			PERSONE

POST. STUDENTI:		POST. MACCHINE:		POST. BAMCONE:		POST. DOCENTI:	

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE

U.R INTERNA INVERNALE	Non controllata	%
TEMPERATURA INTERNA DI PROGETTO INVERNALE:	Non controllata	°C
U.R INTERNA ESTIVA	Non controllata	%
TEMPERATURA INTERNA DI PROGETTO ESTIVA:	Non controllata	°C

IMPIANTI MECCANICI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (I)				CLIMATIZZAZIONE ESTEVA (E)			
TERMINALI EROGAZIONE CALORE O DI CONDIZIONAMENTO		IMPIANTI ARIA PRIMARIA			IMPIANTI TUTT'ARIA		
		PANNELLI RADIANTI			VENTILCONVETTORI A 4 TUBI		
		TERMOSIFONE			RADIATORI		
DOTAZIONE FLUIDI TECNICI		ACQUA CALDA RISCALDAMENTO			METANO		
		ACQUA REFRIGERATA			OSSIGENO		
STANDARD LOCALE		ACQUA FREDDA SANITARIA			ARGON		
POSTAZIONE STUDENTE		ACQUA CALDA SANITARIA			ACETILENE		
POSTAZIONE MACCHINA		ACQUA ANTINCENDIO			ARGON + CO2		
POSTAZIONE BANCONE		ARIA COMPRESSA			RISERVA		
APPARECCHIATURE SPECIALI		CAPPA CHIMICA DI LABORATORIO			ASPIRATORE FUMI OFFICINA		
		ARMADIO ASPIRATO			MACCHINA (CNC - OFFICINA)		
		SALDATRICE					
NOTE IMPIANTI MECCANICI							

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

ORDINARIA	X	CONTINUITA' ASSOLUTA		SICUREZZA		EMERGENZA	

IMPIANTI SPECIALI	RILEVAZIONE INTRUSIONE		RILEVAZIONE INCENDI	
	MOT. TAPPARELLE		MOT. TENDE INTERNE	
	VIDEOPROIEZIONE		LIM	
	CONTR. ILLUMINAZ. PRESENZA E CREPUSCOLARE		CONTR. ILLUMINAZ PRESENZA, CREPUSCOLARE E FLUSSO	
	COMANDO ILLUMINAZ. MANUALE		COMANDO ILLUMINAZ. MANUALE SU BACS	
	VIDEOCITOFONO		TOUCH SCREEN	
	SEGNALAZIONE ORARIO	X	CHIAMATA WC	

DOTAZIONE STANDARD

TIPO	N.	TIPO	N.	TIPO	N.
PRESA RJ45		PRESA UNEL 10/16A	4	PRESA 10/16A	

DOTAZIONE LOCALI E POSTAZIONI

TIPO	N.	COMPOSIZIONE				NOTE
POSTAZ. TIPO 1		PRESA UNEL 10/16A	2	PRESA RJ45	2	

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA UNITA' FUNZIONALE – ARREDI E MOBILI



NOTE LAYOUT FUZIONALE	