



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, **15 NOV. 2011**

Prot. n. S153/2011/ *GG*Seq/3.5/670-11

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER (P.ED. 2035 CC TRENTO)"

Si pubblicano i quesiti con le relative risposte formulati da alcuni concorrenti che si è ritenuto possano assumere interesse di carattere generale.

- **Quesito A)**

"Vorremmo capire se la partitura delle lastre delle facciate indicata nei prospetti di progetto è vincolante o se si possa utilizzare lastre di misura più omogenea".

Risposta quesito A)

Con riferimento alla voce B.021.50.100** "Facciata ventilata con pannelli di fibrocemento" la partitura delle lastre deve essere quella di progetto. Eventuali modifiche, nel rispetto dell'idea architettonica, potranno essere eventualmente concordate con la Direzione Lavori.

- **Quesito B)**

"Secondo quanto scritto al punto A2 del disciplinare di gara è prevista la possibilità di variare il materiale previsto in capitolato con uno con caratteristiche prestazionali ed estetiche migliorative, il nostro quesito è sapere se è prevista questa possibilità anche per il materiale dei pannelli in fibrocemento".

Risposta quesito B)

Con riferimento alla voce B.021.50.100** "Facciata ventilata con pannelli di fibrocemento", ferma restando la scelta della tipologia di materiale, potranno essere proposti pannelli con caratteristiche prestazionali ed estetiche migliorative.

Il Disciplinare di gara (EAA15) contempla, infatti, nelle Premesse la possibilità per il Concorrente di presentare nell'offerta "modifiche migliorative e migliorie in genere" (che "saranno a totale carico dell'offerente e troveranno ristoro nelle corrispondenti voci dell' "Elenco descrittivo delle voci") precisando che "quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci dell' "Elenco descrittivo delle voci", (...), è considerato il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto dalla Stazione appaltante; il mancato rispetto nell'offerta di tale "minimo inderogabile" di carattere prestazionale renderà "non conforme" l'offerta con conseguente esclusione del Concorrente dalla partecipazione alla gara (...)".

- **Quesito C)**

"Nella tavola EA49 "campione al vero" non viene precisato di quale colore dovrà essere il serramento in alluminio/legno e il rivestimento esterno (facciata ventilata in fibrocemento e/o facciata ventilata in pannelli alta densità finitura legno). E' facoltà della ditta partecipante scegliere i colori della campionatura?"


Risposta quesito C)

Il colore definitivo degli elementi di cui alla richiesta di chiarimenti sarà definito dalla Direzione Lavori. Il colore degli stessi elementi, prodotti in fase di gara (come campionatura), non sarà quindi oggetto di valutazione. È comunque preferibile scegliere colori simili a quelli previsti nel progetto esecutivo, in quanto autorizzati dalla Commissione Edilizia del Comune di Trento (es.: il colore "champagne" per i pannelli in fibrocemento).

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' with some additional scribbles.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.