



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☒ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **5 NOV. 2013**

Prot. n. **S171/13/600261** /3.5/252-2013

Oggetto GARA DI APPALTO PER I "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE P.ED. 204 IN C.C. CRETO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE" - pubblicazione risposta quesito impresa

Con la presente si comunica che il competente Comune di Pieve di Bono con nota di data 31 ottobre u.s., prot. 593714 ha dato riscontro ad un quesito inoltrato da un concorrente ritenendo la risposta di interesse generale.

QUESITO

La presente per chiedere un chiarimento relativamente alla voce NP.00.ED.MTT.0058 In seguito alle richieste di chiarimento, Voi rispondete (risposta n°16) che è possibile proporre un prodotto equivalente in termini di caratteristiche fono e termo isolanti.

Riconfermando che tale prodotto così come richiesto dal capitolato non esiste, con la presente siamo a chiedere se l'eventuale prodotto che sostituirà quanto chiesto da capitolato, potrà essere la composizione di 2 prodotti (muratura+pannello isolante) sp. totale 32 cm, oppure se dovrà essere un unico elemento dello spessore di 32 cm, escludendo l'elemento isolante in grafite.

RISPOSTA

Si riconferma quanto precedentemente comunicato in riferimento alla risposta del quesito, ovvero si proponga un prodotto equivalente a quello indicato all'art. NP.00.ED.MTT.005 in termini di caratteristiche fono e termo isolanti.

La composizione dei due prodotti (ovvero muratura e pannello isolante) è da considerarsi valida ai fini dell'offerta, purchè risponda alle caratteristiche fono e termo isolanti richieste.

Distinti saluti.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Paola Viola tel. 0461/496491

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -